

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	6048/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/17214 Horažďovice - Velké Hydčice, oprava			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	27 157 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je oprava povrchu vozovky sil. III/17214 v úseku Horažďovice - Velké Hydčice o délce 3,285 km.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000209		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	16.03.2023, 20.03.2023	žádosti o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	Součástí PD jsou dva výkresy dopravního opatření v průběhu stavby. Bude doplněna do výkazu výměr položka dopravního opatření k ocenění?		
2	V technické zprávě je navržena oprava vozovky - v místě, kde se provádí recyklace za studena se spojovacím postřikem pod ložnou vrstvou 0,5 kg/m ² . Ve výkazu výměr v položce č. 9 těchto 16 640 m ² chybí. Ve výkazu výměr je uvažován tento postřik 0,5 kg/m ² pouze pod frézovanou část vozovky (2 120 m ²).		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Ano, položka doplněna do soupisu prací. Zadavatel předkládá upravený soupis prací, který zahrnuje položky VRN - vedlejší rozpočtové náklady.		
ad 2	Jedná se o tiskovou chybu v technické zprávě, spojovací postřik mezi recyklací a ložní vrstvou nebude dle návrhu z diagnostiky vozovky a vzorového řezu.		
Jedná se o doplnění dle § 99 odst. 2 ZZVZ a zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 4. 2023 do 10 hodin.			
Přílohy:			
Příloha č. 1 - Příloha č. 3 - Soupis prací ve znění dod.inf.č.1			
Příloha č. 2 - ZD ve znění dod.inf.č.1			
Datum vyhotovení:	21.03.2023		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky