



POZNÁMKY:

UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA VNĚJŠÍHO HROMOSVODU JE U VĚTŠINY SVODŮ STÁVAJÍCÍ DLE PŮVODNÍ NORMY. POUZE U SVODU Č.1, Č.4 a Č.7 JSOU Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉHO ZEMNÍHO ODPORU NAVRŽENY ZEMNÍČÍ TYČE

- SVODY SVODOVÉ SOUSTAVY JSOU VEDENÉ PO POVRCHU NA PODPĚRÁCH DO ZDI;

- JÍMACÍ SOUSTAVA STŘECHY JE HŘEBENOVÁ;

- PROPOJENÍ SVODOVÉHO VEDENÍ SE ZEMNÍM VEDENÍM JE PŘES ZKUŠEBNÍ SVORKY S ČÍSELNÝM OZNAČENÍM SVOREK.



VYPRACOVAL: Jaroslav JÍLEK	STAVBA: Oprava střešní krytiny Integrovaná střední škola Živnostenská, Plzeň	INVESTOR: Integrovaná střední škola Živnostenská, Plzeň	ČÍSLO PARÉ:
SCHVALIL: Ing. Vlastimil BRADA, CSc.	OBJEKT: Integrovaná střední škola Živnostenská, Plzeň	MÍSTO STAVBY: Škroupova 209/13, 301 00 Plzeň 3	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav STÁNA, DiS.	OBSAH:	STATUS DOKUMENTACE: DPS	
PROJEKTOVÝ ATÉLIER seap SEAP s.r.o. Na Páru 1171, 337 01 Rožycany e-mail: seap@seap.cz	NÁZEV: PŮDORYS STŘECHY	ZAK. Č.: 010/22 DATUM: 01/2022 MĚŘITKO: 1:100 POČET A4: A JAZYK: CZ	CÍSLO VÝKRESU: SE 0102022 PlAa 01A