

Legenda:


- Spínač jednopólový 10A/230V, č.1
- Zásuvka jednonásobná, 16A/230V
- Pohybové čidlo, stropní
pro spínání vzt
- A Přisazené LED svítidlo (2250 lm; 24.4 W), IP65
- El.vývod 1–fázový
- Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů

Poznámka:

- nové rozvody budou vedeny pod omítkou
- nové rozvody po stopě v sociálních prostorech
- budou vedeny ve vkladacích lištách
- stávající rozvody v dotčených prostorech
- budou demontovány

Dokumentace pro provedení stavby

Podpis investora:

| | | | |
|---|---|-----------------|------------|
| Projektování elektrotechnických zařízení Částkova 689/74, 32600 Plzeň mob. 737 105 168, e-mail: kobza.elektro@gmail.com, Skype: ivankobza | | Ing. Ivan Kobza | |
| Zodp.proj. : Ing. Ivan Kobza Vypracoval : Ing. Ivan Kobza |  | Zak. č. | 034/2022 |
| Místo: Plzeň | Kraj: Plzeňský | Datum: | 07/2022 |
| Investor: Středisko volného času Radovánek | | | |
| Akce: Stavební úpravy sociálních prostor | | | |
| Objekt: Objekt Petřinská 43, Plzeň | | | |
| Část dokumentace: D.1.3 Elektroinstalace | | | |
| Elektroinstalace 1.NP | | | č.D.1.3-02 |