



LEGENDA :

- zás. 250V/16A/1+N+PE – IP44
- kolébkový spínač řaz. 01, 230VAC/10A IP44
- zás. 250V/16A/1+N+PE – min IP54
- zás. 400V/32A/3+N+PE – min IP54
- kolébkový spínač řaz. 01, 230VAC/10A min. IP54
- kolébkový spínač řaz. 06, 230VAC/10A min. IP54
- hřibový ovl. v jednotl.skríní, IP54, razení 1/1

Napětí : 3 NPE AC 50Hz, 400V/TN-S
Ochrana : aut.odpojením od napájení v síti TN
proudovým chráničem
pospojováním

1:50

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------|
| Projekty elektrických zařízení a poskytování software | | Zodpovědný projektant : | |
| Ing. Pavel Hlavatý | | Ing. Hlavatý | |
| U Retexu 624, 339 01 Klatovy 3 | | IČO : 44640951 | |
| Investor : | Střední průmyslová škola Klatovy, nábf. kpt. Nálepky 362, 339 01 Klatovy | | |
| Název : | K.Ú. KLATOVY - st.p.č.1671 | Č.zak.: | 029/2021 |
| | STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLNY 5 A 6 | Datum : | 12/2021 |
| | D.1.4.d. SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA | Stupeň : | DSP |
| Obsah : | Elektroinstalace technologie a zásuvky | Č.výkr.: | D.1.4.d.3 |