

LEGENDA :


- A** 18 x svítidlo
II tř. ABS AI
6400/840, 39W, IP66
- N** 3 x nouzová svítidlo nástěnné
2W, IP54, 1 hodina, autotest

LEGENDA :

- zás. 250V/16A/1+N+PE – IP44
kolébkový spínač řaz. 01, 230VAC/10A IP44
zás. 250V/16A/1+N+PE – min IP54
zás. 400V/32A/3+N+PE – min IP54
kolébkový spínač řaz. 01, 230VAC/10A min. IP54
kolébkový spínač řaz. 06, 230VAC/10A min. IP54
hřibový ovl. v jednotl.skříni, IP54, razení 1/1

Napětí : 3 NPE AC 50Hz, 400V/TN-S
Ochrana : aut.odpojením od napájení v síti TN
proudovým chráničem
pospojováním

1:50

Projekty elektrických zařízení a poskytování software Ing. Pavel Hlavatý U Retexu 624, 339 01 Klatovy 3 IČO : 44640951		Zodpovědný projektant : Ing. Hlavatý 	
Investor :	Střední průmyslová škola Klatovy, nábf. kpt. Nálepky 362, 339 01 Klatovy		
Název :	K.Ú. KLATOVY - st.p.č.1671	Č.zak.:	029/2021
	STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLNY 5 A 6	Datum :	12/2021
	D.1.4.d. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stupeň :	DSP
Obsah :	Elektroinstalace osvětlení		Č.výkr.: D.1.4.d.2