

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1					
NÁZEV ZAKÁZKY					
REALIZACE NOVÉ EXPOZICE V HLAVNÍ BUDOVĚ VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, P. O., SE SÍDLEM HOSTAŠOVA 1, 339 01 KLATOVY					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/18/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	2628/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000093
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10235.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/491f495d-600f-4508-b85a-6562f56034fc				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215196-2023:TEXT:CS:HTML				
ZADAVATEL:	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Hostašova 1, Klatovy, 339 01	IČO:	00075078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Luboš Smolík - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Luboš Smolík				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Petra Matějková				
E-MAIL:	petra.matejkova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007849				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 18. 4. 2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

*V AB průvodní a souhrnné technické zprávě je v oddílu „B.2.2.2 Nové vitríny“ a stejně tak v oddílu „B.2.23 Vitrínové stoly a pultové vitríny“ uvedeno zasklení v provedení: „Extra čiré plavené sklo s minimální prostupností světla 90% se sníženým obsahem železa s antireflexním pokovením
- PVB Folie splňující požadavek na bezpečnost minimálně P2A
- Extra čiré plavené sklo s minimální prostupností světla 90% se sníženým obsahem železa s antireflexním pokovením „*

Oproti tomu ve výkazu výměr ani v jednotlivých výkresech vitrín v „D.1.3-Tabulky mobiliáře“ se antireflexní provedení skel neuvádí. Dokonce není u všech položek ani uveden požadavek na extra čiré sklo, to je uvedeno pouze u položek S.20 a S.23. Jelikož je tato informace naprosto zásadní pro stanovení ceny, rádi bychom věděli jaké je požadované provedení skel u jednotlivých položek, tedy zda se jedná o sklo bezpečnostní VSG float nebo extra čiré nebo antireflexní.

Odpověď zadavatele:

Pro všechna skla platí definice z AB průvodní zprávy:

- *Extra čiré plavené sklo s minimální prostupností světla 90% se sníženým obsahem železa s antireflexním pokovením*
- *PVB fólie splňující požadavek na bezpečnost minimálně P2A*
- *Extra čiré plavené sklo s minimální prostupností světla 90% se sníženým obsahem železa s antireflexním pokovením*

Dotaz č. 2:

V AB průvodní a souhrnné technické zprávě v oddílu „B.2.23 Vitrínové stoly a pultové vitríny“ a dále v příslušné výkresové dokumentaci „D.1.3-Tabulky mobiliáře“ není uvedeno ani zakresleno jakým způsobem mají být vitríny na stolech otvírány. Zda otvírává stěna musí být otevíratelná na pantech nebo zda je možné sklo pouze ručně nasadit/sejmout a stěnu vybavit zamykáním. Jelikož má řešení dopad do ceny prosíme o upřesnění zadání.

Odpověď zadavatele:

Vzhledem k možným rozdílným technickým řešením vitrín u jednotlivých dodavatelů je způsob otevírání a řešení podkonstrukcí na dodavateli. Vitríny musí splňovat obecné požadavky uvedené v AB průvodní a souhrnné technické zprávě a poznámkách k jednotlivým oddílům dokumentace:

- *Zachovat v maximální možné míře vnější vzhled dle dokumentace.*
- *Zaručit prachotěsnost.*
- *A především umožnit otevírání vitrín v samostatné režii kurátora bez nutnosti asistence dodavatele nebo servisní firmy!!! U vitrín na stolech, kde není z výše uvedeného důvodu otevírání nakresleno, je možné uvažovat další členění prosklených ploch bez přidávání ocelových podkonstrukcí, pokud si to požadavek na otevíravost vyžadá.*

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Bc. Petra Matějková
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace