

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	8564/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/18035 Dobřany-Dnešice-II/230, oprava			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	53 700 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je oprava stávající komunikace III/18035 od x se silnicí II/230, po cca x se silnicí III/18037 Dobřany délce cca 7,105 km.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2023-012148		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000271		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel 18.04.2023 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:			
dne			
1	V soupisu prací je ve 3. etapě uvedena položka č. 13 obrusná vrstva z modifikovaného asfaltu ACO 11 tl. 40 mm. Vzorový příčný řez uvádí pokládku ACO 11 S PMB v min. tl. 50 mm. Jaká tloušťka obrusné vrstvy má být naceněna?		
2	2. V soupisu prací je ve 4. etapě položka č. 20 vrstva ložní ACL 16 z modifikovaného asfaltu. Ve vzorovém příčném řezu je uvedena vyrovnávka ze směsi ACL 16 S 50/70. Má být použita modifikovaná nebo nemodifikovaná směs?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Bude naceněna tloušťka uvedená v soupisu prací (vrstva z modifikovaného asfaltu ACO 11 tl. 40 mm).		
ad 2	Bude naceněna směs uvedená v soupisu prací (modifikovaný asfalt).		
Datum vyhotovení:		19.04.2023	

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky