

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

### NÁZEV ZAKÁZKY

### REALIZACE NOVÉ EXPOZICE V HLAVNÍ BUDOVĚ VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, P. O., SE SÍDLEM HOSTAŠOVA 1, 339 01 KLATOVY

|                      |   |                |            |                     |                 |
|----------------------|---|----------------|------------|---------------------|-----------------|
| SPISOVÁ ZNAČKA:      | CN/18/CN/23   | ČÍSLO JEDNACÍ: | 2919/23/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P23V00000093    |
| ODKAZ - EZAK:        | <a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10235.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10235.html</a>   |                |            |                     |                 |
| ODKAZ VVZ:           | <a href="https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/491f495d-600f-4508-b85a-6562f56034fc">https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/491f495d-600f-4508-b85a-6562f56034fc</a> |                |            |                     |                 |
| ODKAZ TED:           | <a href="https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215196-2023:TEXT:CS:HTML">https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215196-2023:TEXT:CS:HTML</a>                     |                |            |                     |                 |
| ZADAVATEL:           | Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace  |                |            |                     |                 |
| SÍDLO:               | Hostašova 1, Klatovy, 339 01  | IČO:           | 00075078   |                     |                 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Luboš Smolík - ředitel   |                |            |                     |                 |
| POVĚŘENÁ OSOBA:      | Mgr. Luboš Smolík   |                |            |                     |                 |
| ADMINISTRÁTOR:       | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace  |                |            |                     |                 |
| SÍDLO:               | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň   | IČO:           | 72046635   |                     |                 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka  |                |            |                     |                 |
| POVĚŘENÁ OSOBA:      | Bc. Petra Matějková   |                |            |                     |                 |
| E-MAIL:              | petra.matejkova@cnpk.cz   |                |            |                     |                 |
| DRUH VZ:             | Dodávky   | REŽIM VZ:      | Nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ:        | Otevřené řízení |
| FINANCOVÁNO Z EU:    | CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007849   |                |            |                     |                 |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 25. 4. 2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

#### **Dotaz č. 1:**

*V dokumentaci D.1.9. Barevnice a vzorky, je zmíněn materiál "plastazote". V dokumentaci není uvedeno, ve kterých prvcích a v jakém množství je tento materiál využit. Prosíme o upřesnění, abychom položku byli schopni řádně nacenit.*

#### **Odpověď zadavatele:**

Všechny zásuvky ve stolech mají na dně materiál, který je možný tvarovat dle exponátu a tím zabránit jeho pohybu při otevírání zásuvky. Viz typový detail stolu - výkres č. D.1.3.65 v oddíle Tabulky mobiliáře.

Jako referenční materiál je uveden Plastozote. Materiál bude součástí celkové dodávky stolu.

Výměra je 0,5m<sup>2</sup> na každou zásuvku.

### **Dotaz č. 2:**

*Adjustační přípravek Z3 a Z4. Dotazy ohledně šestihranné patky která jistí exponát:*

- *musí patka umožňovat vyndání a opětovné sundání adjustačního přípravku do vitríny bez nutnosti přístupu za zadní stěnu vitríny?*
- *musí patka umožnit pozdější natočení exponátu v bez nutnosti přístupu za zadní stěnu vitríny?*
- *musí patka adjustační prvek zajistit kolmou polohu vůči desce vitríny i případě těžších exponátů? Patka dle výkresu nemůže kolmost zaručit, tudíž by dle našeho názoru bylo potřeba instalovat patky masivnější*

### **Odpověď zadavatele:**

„- musí patka umožňovat vyndání a opětovné sundání adjustačního přípravku do vitríny bez nutnosti přístupu za zadní stěnu vitríny?“

**Ano, musí.**

"- musí patka umožnit pozdější natočení exponátu v bez nutnosti přístupu za zadní stěnu vitríny?“

**Ano, šestihranná patka předpokládá možnost natáčení o 60°.**

"- musí patka adjustační prvek zajistit kolmou polohu vůči desce vitríny i v případě těžších exponátů? Patka dle výkresu nemůže kolmost zaručit, tudíž by dle našeho názoru bylo potřeba instalovat patky masivnější.“

**Ano, patka musí mít dimenzi, aby zaručila kolmost k desce a bezpečnost exponátu dle hmotností uvedených na výkrese zámečnického výrobku a v Knize exponátů v oddíle D.4.**

### **Dotaz č. 3:**

*Adjustační přípravek Z3, Z4, Z7 a Z8. Dotaz na variabilní délku tyče:*

- *bude délka tyče dopředu známa pro každý exponát, nebo musí systém umožnit změnit její délku během instalace? Musí přípravek umožnit zkrácení nebo jeho vysunutí až po umístění do vitríny? (např. pro potřeby nasvícení expozice, viditelnost exponátu, ladění kompozice)*

### **Odpověď zadavatele:**

"- jakým stylem je šroub který drží adjustační prvek přidělaný k adjustační stěně?“

**Stejným způsobem jako zámečnický výrobek Z3**

"- má být v ceně adjustačního prvku zahrnuto i ohýbání pásoviny a drátu na míru pro daný exponát na nebo se jedná pouze o dodání polotovaru?“

**Jedná se o dodávku polotovaru. Ohýbání pásoviny a drátu na míru je zahrnuto v položce VRN Adjustace v Soupisu dodávek a prací.**

"- variabilní délka tyče – bude délka tyče známa před výrobou? V případě, že má být na jedné straně závit a na druhé straně stabilizační červík, tak není možno zajistit její délkovou variabilitu. Lepší by bylo kdyby systém umožnil změnit její délku během instalace.“

**Systém musí umožnit úpravu délky při instalaci. U těchto výrobků bude maximální délka vyložení 300mm.**

**Dotaz č. 4:**

*Adjustační přípravek Z7 a Z8.*

*- jakým stylem je šroub který drží adjustační prvek přidělaný k adjustační stěně?*

*- má být v ceně adjustačního prvku zahrnuto i ohýbání pásoviny a drátu na míru pro daný exponát na nebo se jedná pouze o dodání polotovaru?*

*- variabilní délka tyče – bude délka tyče známa před výrobou? V případě, že má být na jedné straně závit a na druhé straně stabilizační červík, tak není možno zajistit její dálkovou variabilitu. Lepší by bylo kdyby systém umožnil změnit její délku během instalace.*

**Odpověď zadavatele:**

**Je možné použít galvanickou povrchovou úpravu.**

**Dotaz č. 5:**

*Černý nátěr adjustačních prvků*

*Vzhledem k technologickým postupům nelze opatřit adjustační přípravek nátěrem před jeho upravení pro konkrétní exponát. Jakýkoliv nátěr se oloupe během ohýbání.*

*Nátěr není možné provést ani po ohýbání jelikož by se tím znemožnilo použití převlečné matice k aretaci exponátu. Dotaz zní, zda by bylo možné využít trvanlivější a vhodnější technologii povrchové úpravy, konkrétně galvanickou povrchovou úpravu?*

**Odpověď zadavatele:**

Dotazy ohledně postupu adjustace

**- Ohýbání pásoviny a drátu na míru je zahrnuto v položce VRN Adjustace v Soupisu dodávek a prací.**

**- Systém adjustací prvků musí umožnit osazení desky bez adjustačních prvků. Nejprve bude osazena deska s patkami, následně budou osazeny adjustační prvky.**

**Dotaz č. 6:**

*Adjustační přípravek Z1.*

*Jedná se pouze o dodání ocelového svařence nebo i o montáž stropu do svařence a jeho následné zavěšení?*

**Odpověď zadavatele:**

**Jedná se o celkovou dodávku včetně zavěšení stropu.**

**Dotaz č. 7:**

dotaz ohledně zámečnického prvku Z5.

Na obrázku jsou 4ks adjustačních prvků pro jeden exponát. V tabulce je uvedeno celkem 99 ks prvku Z5. Jedná se o 99 ks adjustační prvků celkem nebo jde o 99 exponátů, tedy 99 x 4ks = 396ks?

**Odpověď zadavatele:**

**Jedná se o 99 exponátů, tzn. výrobek Z5 je složen ze 4 dílů (celkem 396 dílů).**

**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

**Bc. Petra Matějková**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace