

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyřizuje:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	10856/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka

Oprava zádržného systému - most ev. č. 190-020 na Slučím Tahu

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	225 000,00 Kč
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Předmět plnění VZ:	Oprava zádržného systému - most ev. č. 190-020 na Slučím Tahu dle soupisu prací.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	není
systemové č. VZ na profilu zadavatele (E-ZAK)	P23V00000399

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne: 22.05.2023 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

1.	Po důkladné prohlídce na mostě 190-020, kde zadavatel požaduje likvidaci ŽB sloupků jsme přišli na znepokojující věc. Zezadu na straně sloupků na vtoku je umístěna kovová schránka a v ní silné el. kabely. Samotná schránka je složená z více dílců a ke sloupkům připevněná pásovinou. Jak se bude řešit situace, když se při odřezávání ŽB sloupků schránka poškodí, co bude s kabely? S takovýmto zásahem ani není v soupisu prací počítáno. Celá zakázka je finančně podhodnocená v závislosti na demontáži ŽB sloupků a následné montáži nového zádržného systému. Prosim zadavatele o přezkoumání a vysvětlení.
----	---

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1.	ŽB sloupky budou zaříznuy a začištěny nad chráničkou tak, aby nedošlo k jejich poškození. Sloupky nového zádržného systému budou osazeny před původní ZS. Konkrétní provedení bude upřesněno na místě před realizací s vybraným dodavatelem.
-------	--

Datum vyhotovení: 22.05.2023

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky