

## Vysvětlení zadávací dokumentace

<b>Zadavatel:</b>			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.:	377 172 516
č.j.:	11070/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
<b>Veřejná zakázka:</b>			
<b>II/185 Slatina - Lučice, oprava</b>			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	25 392 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je oprava povrchu vozovky sil. II/185 v úseku Slatina - Lučice o délce cca. 2,37 km.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000402		

### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel	23.05.2023	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
dne		
1	<p>V soupisu prací se uvádí položky dodání materiálu pro recyklaci za studena na místě č.11 – č.12. Avšak tyto položky mají špatnou objemovou hmotnost 1200 kg/m<sup>3</sup>. Správná objemová hmotnost by měla být 2100-2200 kg/m<sup>3</sup>. Žádám o opravu těchto položek jež koresponduje s TP 208.</p> <p>11 M 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 124,668</p> <p>P Poznámka k položce: objemová hmotnost cementu 1200 kg/m<sup>3</sup></p> <p>předpoklad množství cementu 5%</p> <p>VV 10389*0,2*1,2 2 493,360</p> <p>VV Součet 2 493,360</p> <p>VV 2493,36*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 124,668</p> <p>12 M 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 74,801</p> <p>P Poznámka k položce: asfaltová emulze objemová hmotnost 1200 kg/m<sup>3</sup></p> <p>předpoklad množství emulze 3% zbytkového asfaltu</p> <p>VV 10389*0,2*1,2 2 493,360</p> <p>VV Součet 2 493,360</p> <p>VV 2493,36*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 74,801</p>	
2	<p>Položka č. 6 vodorovné přemístění výkopku 1157,52 m<sup>3</sup> má být oceněna vč. poplatku za skládku? Nebo se jedná o položku bez uskladnění výkopku na skládku bez poplatku?</p>	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Uvedenou hodnotu 2100-2200 kg/m <sup>3</sup> by měl mít recyklovaný materiál (směs stávající konstrukce, cementu a emulze), což se určuje až přímo při recyklaci. U volně sypaného cementu se uvádí hodnota 1200 kg/m <sup>3</sup> .
ad 2	Položka č. 6 je specifikována včetně likvidace. To znamená, že je věcí zhotovitele jak s výkopkem naloží, může ho odvézt na skládku, použít na recyklační skládce, případně k nějakému dalšímu využití.

Datum vyhotovení:

24.05.2023

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*