

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martin Bolek	tel.	377 177 411
č.j.	11099/23/SÚSPK-P	email:	martin.bolek@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/187 Plánice - Neurazy, oprava			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	59 680 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "II/187 Plánice Neurazy, oprava" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2023-019679		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000386		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavateli byla dne 22. 05. 2023 doručena žádost, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:

1	V rozpočtu pro 2.úsek v pol. 54 jsou zábradelní svodidla specifikována úrovní zádržnosti H3. Podle dodavatele svodidel se tato úroveň osazuje na dálnicích nikoliv na silnicích 2.třídy. V PD jsme zmínku o úrovni zádržnosti na 2. úseku nenašli. Svodidla na 1. úseku (str.8) mají však úroveň zádržnosti H1. Bude opravdu svodidlo na 2. úseku úrovně zádržnosti H3?
---	---

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	V soupisu prací bylo chybně uvedeno zábradelní svodidlo. Jedná se o zádržný systém mostu ev.č. 187-002 v obci Bližanovy, kde bude osazeno nové ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Dokládáme opravený soupis prací.
------	--

S ohledem na charakter změny zadávacích podmínek (která není změnou, kterou by mohlo dojít k rozšíření okruhu potencionálních účastníků) a s ohledem na povinnost zadavatele dle § 98 odst. 4 ZZVZ je lhůta pro podání nabídek prodloužena o 3 dny, tedy do 15.6.2023, 10:00 hodin.

Přílohy:

1. Soupis prací - "Příloha č. 3 - Plánice-Neurazy-oprava-[zadání] ve znění vysvětlení č.1.xlsx"
2. Zadávací dokumentace - "ZD - Plánice-Neurazy-oprava ve znění vysvětlení č.1.pdf"

Datum vyhotovení:	26.05.2023
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky