



- LEGENDA ZNAČEK:
- DVOJITÁ ZÁSUVKA 16A/230V S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU - BAREVNĚ ODLIŠENÁ
  - VENTILÁTOR S DOBĚHOVÝM RELÉ
  - SNÍMAČ POHYBU NA STROP - TYP 3299A-A32100
  - CENTRALSTOP
  - TOTALSTOP

NAPĚTÍ: 3+N+PE, AC 230/400V, TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ČSN 33 200-4-41

DOPLŇKOVÁ OCHRANA: MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROSTŘEDÍ: NEOZNAČENÉ VNITŘNÍ PROSTORY-AA4 NORMÁLNÍ ČSN 33 200-3

zodp. projektant	vypracoval	autor návrhu	<div> Ing. Zdeněk KNÍŽEK Akátová 516/IV 330 01 Klatovy IČ: 11616229</div>	
ING. ZDENĚK KNÍŽEK	ING. ZDENĚK KNÍŽEK			
investor	Město Železná Ruda Klostermannovo nám. 295, Ž. Ruda 340 04			
název stavby			stupeň	DSP
Železná Ruda č.p. 31 - objekt č.1 požární zbrojnice - stavební úpravy, změna stavby před dokončením			datum zpracování	05/2013
			formát	3 x A4
			měřítko	1:100
			1	
projekt	název výkresu	ZČ		
ELEKTRO	1. NP			