



POPIS VEDENÍ:

CYKY 4x10 ROZVADĚČ RZS

CYKY 5x2,5 EL. SPORÁK, ZÁS. 400V

CYKY 3x2,5 ZÁSUVKY 230V

CYKY 3-5x1,5 OSVĚTLENÍ, NO

CYKY 3x1,5 RAK, RTV, RKV 230V

LEGENDA ZNAČEK:



DVOJITÁ ZÁSUVKA 16A/230V S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
BAREVNĚ ODLIŠENÁ



VENTILÁTOR S DOBĚHOVÝM RELÉ



DOMÁCÍ TELEFON

NAPĚTÍ: 3+N+PE, AC 230/400V, TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ČSN 33 200-4-41

DOPLŇKOVÁ OCHRANA: MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROSTŘEDÍ: NEOZNAČENÉ VNITŘNÍ PROSTORY-AA4-NORMÁLNÍ ČSN 33 200-3

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|--------------|--|--|--|---------|--|
| zodp. projektant | | vypracoval | | autor návrhu | | Ing. Zdeněk KNÍŽEK Akátová 516/IV 330 01 Klatovy IČ: 11616229 | | | |
| ING. ZDENĚK KNÍŽEK | | ING. ZDENĚK KNÍŽEK | | | | | | | |
| investor | | Zdravotnická záchranářská služba Plzeňského kraje | | | | | | | |
| název stavby | | | | | | stupeň | | DPS | |
| Železná Ruda č.p. 31 - objekt č.2 požární zbrojnice - stavební úpravy, změna stavby před dokončením č.2 | | | | | | datum zpracování | | 05/2013 | |
| | | | | | | formát | | 3 x A4 | |
| | | | | | | měřítko | | 1:100 | |
| projekt | | | název výkresu | | | ZČ | | 2 | |
| ELEKTRO | | | 2. NP | | | | | | |