



- LEGENDA ZNAČEK:
- DVOJITÁ ZÁSUVKA 16A/230V S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU - BAREVNĚ ODLIŠENÁ
 - VENTILÁTOR S DOBĚHOVÝM RELÉ
 - SNÍMAČ POHYBU NA STROP - TYP 3299A-A32100

NAPĚTÍ: 3+N+PE, AC 230/400V, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ČSN 33 200-4-41
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
PROSTŘEDÍ: NEOZNAČENÉ VNITŘNÍ PROSTORY-AA4 NORMÁLNÍ ČSN 33 200-3

MINIKUCHYŇKA 120 CM-dřez,dvouvařič,lednička

zodp. projektant	vypracoval	autor návrhu	Ing. Zdeněk KNÍŽEK Akátová 516/IV 330 01 Klatovy IČ: 11616229	
ING. ZDENĚK KNÍŽEK	ING. ZDENĚK KNÍŽEK			
investor	Město Železná Ruda Klostermannovo nám. 295, Ž. Ruda 340 04		stupeň	DSP
název stavby	Železná Ruda č.p. 31 - objekt č.1 požární zbrojnice - stavební úpravy, změna stavby před dokončením č.2		datum zpracování	05/2013
projekt			formát	3 x A4
ELEKTRO	název výkresu	ZČ	měřítko	1:100
	2. NP			2