



ROMAN JÍLEK <i>projektová činnost</i> SPECIALIZACE - VYTÁPĚNÍ a VZDUCHOTECHNIKA			Vaňkova 476 339 01 KLATOVY tel. 376 313 413 mob. 608 146 019 romanjilek1@seznam.cz	
ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTOVAL	PROJEKTOVAL	č. ZAKÁZKY	11 / 2013
Roman Jílek	Roman Jílek	Roman Jílek	MĚŘITKO :	
			DATUM :	5 / 2013
STUPEŇ P.D. :	Změna stavby			
INVESTOR :	Město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda			
Stavební úpravy, demolice části stavby a nová přístavba stávajícího objektu Železná Ruda č. p. 31 - požární zbrojnice, ubytovna a nájemní byty - <u>změna stavby před dokončením č. 2 !!!</u>				
Ústřední vytápění VÝKAZ VÝMĚR - SBOR ZÁCHRANNÉ SLUŽBY			Č. VÝKRESU 7	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SZS - Ústřední vytápění	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ŽELEZNÁ RUDA č. p. 31 - požární zbrojnice - změna stavby před dokončením č. 2	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Ž.R.	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
Roman Jílek, Vaňkova 476, 339 01 Klatovy		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Roman Jílek	Jméno :	
	Datum : 24.5.2013	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH		20 % činí :	0,00 Kč
DPH		20 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	ŽELEZNÁ RUDA č. p. 31 - požární zbrojnice - změna stavby před dokončením č. 2
Objekt :	SZS - Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
731 Kotelny	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
HZS Hodinová zúčtovací sazba	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ŽELEZNÁ RUDA č. p. 31 - požární zbrojnice - změna stavby př
Objekt :	SZS - Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713 41-1111.R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	12,00		
2	017-0102	tepelně - izolační trubice MIRELON PRO 15 / 13 mm	m	10,00		
3	017-0103	tepelně - izolační trubice MIRELON PRO 18 / 13 mm	m	35,00		
4	017-0104	tepelně - izolační trubice MIRELON PRO 22 / 13 mm	m	16,00		
5	017-0105	tepelně - izolační trubice MIRELON PRO 28 / 13 mm	m	17,00		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 731		Kotelny				
6	001-0208	sestava VAILLANT VUI 236/3-5 ecoTEC plus	soubor	1,00		
7	731 24-9322.R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	soubor	1,00		
8	016-0104	svislé odkouření VAILLANT včetně střešního nástavce 60/100 PP	ks	1,00		
9	1	prodlužovací kus VAILLANT 60/100 PP	ks	1,00		
10	099-05	montáž odkouření	kpl	1,00		
11	007-0301	ekvitermní regulátor VAILLANT calorMATIC 450	kpl	1,00		
12	2	montáž regulace	kpl	1,00		
13	998 73-1101.R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,25		
	Celkem za	731 Kotelny				
Díl: 733		Rozvod potrubí				
14	733 16-1104.R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	10,00		
15	733 16-1106.R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	35,00		
16	733 16-1107.R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	16,00		
17	733 16-1108.R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	17,00		
18	733 19-0107.R00	Tlaková zkouška potrubí měděného	m	78,00		
19	998 73-3101.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,10		
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				
Díl: 734		Armatury				
20	734 20-9105.R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1	kus	9,00		
21	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	20,00		
22	734 20-9115.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	4,00		
23	734 29-1113.R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00		
24	002-0701	Termostatická hlavice HONEYWELL Thera 3 T6001H	ks	4,00		
25	002-06031	Termostatický ventil HONEYWELL SL DN 10	ks	4,00		
26	002-0802	Regulační šroubení HONEYWELL VERAFOX E DN 15	ks	4,00		
27	002-0715	Termostatická hlavice HEIMEIER K	ks	5,00		
28	002-0808	Regulační šroubení HEIMEIER VEKOLUX rohové	ks	5,00		
29	020809	Termostatický ventil HEIMEIER MULTILUX rohový	ks	1,00		
30	002-0809	Svěrné šroubení k VEKOLUX a REGULUX pro Cu trubky	ks	20,00		
31	002-0810	Opěrné pouzdro k svěrnému šroubení pro Cu trubky	ks	20,00		
32	020810	krytka k VEKOLUX a MULTILUX	ks	6,00		
33	002-0104	kul. kohout GIACOMINI R 250 D 1"	ks	3,00		
34	002-0404	filtr 1"	ks	1,00		
35	998 73-4101.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01		
	Celkem za	734 Armatury				
Díl: 735		Otopná tělesa				
36	735 15-9210.R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	10,00		
37	735 15-8220.R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	10,00		
38	005-0102083	RADIK Ventil kompaktní 11 - 6060	ks	1,00		
39	005-0102186	RADIK Ventil kompaktní 21 - 6080	ks	2,00		
40	005-0102187	RADIK Ventil kompaktní 21 - 6090	ks	2,00		
41	005-0103275	RADIK Klasik 22 - 9090	ks	4,00		
42	005-020137	KORALUX RONDO COMFORT M 1820 / 600	ks	1,00		
43	998 73-5101.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,30		
	Celkem za	735 Otopná tělesa				
Díl: HZS		Hodinová zúčtovací sazba				
44	2101	Topná zkouška	hodina	24,00		
45	099-13	proplach otopné soustavy s odmašťovacím přípravkem	soubor	1,00		
46	099-14	napuštění a odvzdušnění otopné soustavy	soubor	1,00		
	Celkem za	HZS Hodinová zúčtovací sazba				

