



## SEZNAM ZAŘÍZENÍ

POZ.	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	Ks
6	Plynový nástěnný kondenzační kotel VAILLANT ecoTEC plus VUI 236 / 3-5, výkon 6,9 - 19,6 kW (60/40 oC)	1
7	Sestava odkouření a sání spalovacího vzduchu Ø 100 / 60 mm (zvláštní příslušenství VAILLANT)	1
8	Ekvitermní regulátor VAILLANT calorMATIC 450	1

- 21 ° C

S

## POZNÁMKA

- Potrubní rozvody v kanálech v podlahách potrubí izolovat pouzdrý MIRELON PRO tl. 13 mm
- Ostatní části stávající otopné soustavy ve stávajícím objektu budou beze změn zachovány



<b>ROMAN JÍLEK</b> projektová činnost SPECIALIZACE - VYTÁPĚNÍ a VZDUCHOTECHNIKA				Vaňkova 476 339 01 KLATOVY tel. 376 313 413 mob. 608 146 019 romanjilek1@seznam.cz
ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTOVAL	PROJEKTOVAL	Š. ZAKÁZKY	11 / 2013
Roman Jílek	Roman Jílek	Roman Jílek	MĚŘÍTKO:	1 : 50
			DATUM:	5 / 2013
STUPEŇ P.D.:	Změna stavby			
INVESTOR:	Město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda			
Stavební úpravy, demolice částí stavby a nová přístavba stávajícího objektu Železná Ruda č. p. 31 - požární zbrojnice, ubytovna a nájemní byty - změna stavby před dokončením č. 2 !!!				
Ústřední vytápění PŮDORYS 2. N. P.				Č. VÝKRESU 4