



#### POPIS VEDENÍ:

CYKY 4x10 ROZVADĚČ RZS

CYKY 5x2,5 EL. SPORÁK, ZÁS. 400V/16A

CYKY 3x2,5 ZÁSUVKY230V

CYKY 3-5x1,5 OSVĚTLENÍ, NO

CYKY 3x1,5 RAK, RTV, RKV 230V

NAPĚTÍ: 3+N+PE, AC 230/400V, TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ČSN 33 200-4-41

DOPLŇKOVÁ OCHRANA: MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROSTŘEDÍ: NEOZNAČENÉ VNITŘNÍ PROSTORY-AA4 NORMÁLNÍ ČSN 33 200-3

zodp. projektant	vypracoval	autor návrhu	Ing. Zdeněk KNÍŽEK Akátová 516/IV 330 01 Klatovy IČ: 11616229	
ING. ZDENĚK KNÍŽEK	ING. ZDENĚK KNÍŽEK			
investor	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje			
název stavby	Železná Ruda č.p. 31 - objekt č.2 požární zbrojnice - stavební úpravy, změna stavby před dokončením č.2			stupeň
projekt	ELEKTRO			DPS
1. NP			datum zpracování	05/2013
			formát	3 x A4
			měřítko	1:100
			ZČ	1