

## **SOUPIS TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO MONTÁŽ A PROVOZOVÁNÍ TRAFOSTANICE A PŘÍPOJKY 22,0kV**

---

1. Projektová dokumentace byla zpracována na základě žádosti o připojení č. 4121832961 ze dne 23.7.2021 a následně uzavřené SOSBVB č. 21\_SOSBS01\_4121832961 s dodatkem č.1 s technickými podmínkami připojení-smlouva doložena v dokladové části PD.

2. Z podmínek vyplývajících z výše uvedeného bylo pro provozovatele stanoveno napojení ze stáv. Ib novým svislým úsekovým odpojovačem Fla osazeným jako investice ČEZu č. odpojovače dle SJZ: US\_KT\_331

3. Přípojka 22,0kV a nová trafostanice č. dle SJZ: KT\_1604 bude provedena jako investice žadatele, který je povinen splnit následující podmínky, vyplývající z uzavřené smlouvy číslo č. 21\_SOSBS01\_4121832961 s dodatkem č.1 s technickými podmínkami připojení:

- kabel přípojky napojit na výstupní svorky odpojovače Fla č.SJZ: US\_KT\_331 osazeného na stáv. Ib-v tomto bodu je i rozhraní vlastnictví, kabelová přípojka VN a nová trafostanice je ve vlastnictví Galerie Klatovy/Klenová IČ: 00177270, Klenová č.p. 1, 340 21 Klenová
- vně trafostanice bude umístěno ve skříni měření typu A na straně nižšího napětí
- v rozvaděči NN v trafostanici budou osazeny:

MTP 750/5A, 10VA, tř. přesnosti 0,5 S, měřicí transformátory a budou ve vlastnictví žadatele

- Výrobce MTP: KPB Intra Bučovice, přístroje budou s úředním ověřením pro ČR.
- pro dálkový odečet spotřeby el. energie bude instalován do skříně modul pro GSM přenos dat

Výše uvedené stanovisko a SOSB VB jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.