

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2					
NÁZEV ZAKÁZKY					
DÍLNY ODBORNÉHO VÝCVIKU – UL. MLÁDEŽNÍKŮ 626					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/137/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	4178/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000453
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10595.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10595.html</a>				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III</b>				
SÍDLO:	Jeřabinová 96, Rokycany, 337 01	IČO:	18242171		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Irena Vostrá - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Jana Kotvová				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Václav Štrunc				
E-MAIL:	vaclav.strunc@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	III.sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 03. 07. 2023 a 04. 07. 2023 byly doručeny dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (dotazy evidované jako č. 3 a č. 4) od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

**Dotaz č. 3:**

„V rámci zpracovávání cenové nabídky na akci „dílny odborného výcviku – ul. Mládežníků 626“ máme následující dotazy a požadavky na doplnění:

1. V DI 1 jsme měli dotaz ohledně slepení střešní folie: „V soupisu prací je položka rozvinutí střešní folie, ale chybí položky na slepení spojů. Žádáme o doplnění položek“. Odpovědí zadavatele bylo:

V zadávacím soupisu prací není žádná položka 712363. V soupisu prací je položka 712363001 (viz náš původní dotaz) ta je na m2 a lepení neobsahuje. A dále je v soupisu prací položka 712363101 a jejím obsahem je montáž hmoždinky na kusy. Prosíme zadavatele o upřesnění, ve které položce zadávacího soupisu prací je uvedeno svaření folie.

Děkujeme.“

**Dotaz č. 4:**

„Dobrý den,

v rámci výběrového řízení na akci „Dílny odborného výcviku – ul. Mládežníků 626“ Vás žádáme o následující:

• V DI 1 jsme podali dotaz ohledně prostupnosti tepla na rolovací vrata: „dle technické zprávy mají rolovací vrata požadavek na součinitel prostupu tepla „U“ 1,2 W/m<sup>2</sup>\*K. Tento požadavek rolovací vrata nemohou splnit. Aby byl tento požadavek splněn, museli bychom nabídnout vrata sekční nebo se musí upravit požadavek na součinitel prostupu tepla. Prosíme o doplnění informací.“ Vaše odpověď však řešila pouze jedny vrata:

Druhá rolovací vrata, dle nového VV pol. č. 129, stále mají požadavek na součinitel prostupu tepla „U“ 1,2 W/m<sup>2</sup>\*K, která rolovací vrata nemohou splnit. Máme tedy také nabídnout vrata sekční? Prosíme o doplnění informací.

Děkujeme.“

#### **Odpověď zadavatele a projektanta:**

##### **na dotaz č. 3:**

Stále platí naše původní odpověď na dotaz č. 1. Níže je uvedeno, že v „cenách souboru cen 712 363“ ....., platí tedy i pro položku pod označením 712 363 001, která spadá do souboru cen 712 363

1312. V cenách souboru cen 712363. Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací jsou započteny náklady i na položení fólie, horkovzdušného svaření a na dodávku kotvícího materiálu.

K seznámení se s obsahem jednotlivých položek Cenové soustavy ÚRS odkazují na:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

##### **na dotaz č. 4:**

Na trhu jsou běžně k dispozici spirálová (rolovací) vrata, která splní požadavek na minimální hodnotu součinitele prostupu tepla  $U = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ . Druhá rolovací vrata zůstanou tedy zachována dle zadávací PD.

#### **Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Zároveň platí ustanovení, do kdy bylo možné požádat o vysvětlení zadávací dokumentace, tj. čl. 9.1 Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodavatel může podat písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou musí doručit nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

V Plzni

.....  
Ing. Václav Štrunc  
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace