

TECHNICKÉ POŽADAVKY OKEN:

- barva: interiér bílá, exteriér zlatý dub
- sedmikomorový profilový systém, rovný profil - nezaoblený
- profily musí být vyrobeny z pravomateriálu - prvooplastu
- stavební hloubka profilu min. 80 mm
- izolační trojisko
- výplň s $U_g = \text{min. } 0,5$, nebo lepší
- součinitel prostupu tepla okna $U_w = \text{max. } 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- průvzdúšnost Třídy 4
- vodotěsnost Třída 8A a lepší
- odolnost proti zatížení větrem Třída C3 a lepší
- vzduchová neprůvzdúšnost oken $R_w = 33 \text{ dB}$ a lepší
- dvojité dorazové těsnění + středové těsnění černé barvy
- plastový distanční rámeček „teplý“ černé barvy
- ocelové pozinkované výztuže v rámu a křidle oken tloušťky materiálu min. 1,5 mm, u velkých ploch se zesílenou výztuhou dle předpisu daného výrobce a statického výpočtu
- celoobvodové kování oken seřiditelné ve všech směrech s bezpečnostními uzavíracími body pro zvýšenou odolnost proti vloupání, přizvedávač křídla, pojistku proti nesprávné manipulaci
- bezúdržbové celoobvodové kování se čtvrtou polohou klíky-mikroventilačce
- materiál oken musí vychovovat požadavkům nařízení vlády ohledně uvolňování toxicitních plynů

TECHNICKÉ POŽADAVKY DVERÍ:

- barva: interiér bílá, exteriér zlatý dub
- sedmikomorový profilový systém, rovný profil - nezaoblený
- stavební hloubka min. 80 mm, přerušený tepelný most, $U_w \text{ min. } 1,3$, nebo lepší
- tříbodový zámek
- trojsklo Connex s $U_g = \text{min. } 0,7$
- desky HPL tl. 48 mm výplň desky HPL - lisovaná syntetická pryskyřice + jádro z extrudovaného polystyrenu
 $U_g = \text{min. } 0,7$
- nerezové kování

UVEDENÉ POŽADAVKY JE NUTNÉ DOLOŽIT TECHNICKÝMI DOKUMENTY:

- prohlášení o vlastnostech, certifikáty, protokoly a produktovými listy

PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ OTVORŮ TECHNIKEM VÝROBNÍ FIRMY !!!

PROJEKTANT:	Pavel Ponocný Mácha 414 339 01 Klatovy	IČ: 737 50 620 mobil: 605 775 757 e-mail: ponochypavel@seznam.cz
K.Ú.: Blovice	OKRES: Plzeň - jih	DATUM: 4/2023
OBJEDNATEL:	Sřední škola a Základní škola, Oselce Pracoviště Blovice Selecká 235, 33601 Blovice IČ: 00077691	ÚČEL: DPVŘ ZAKÁZKA: 9/2023 FORMAT: A3
AKCE:	Oprava havarijního stavu oken a unikových východů na domově mládeže a tělocvičny na SŠ a ZŠ Oselce, pracoviště Blovice, Selecká 235, 33601 Blovice	
OBSAH:	Výpis oken a dveří	