

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE					
NÁZEV ZAKÁZKY					
OKNA NA DM V BLOVICÍCH - BUDOVA Č. P. 235, BLOVICE					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/102/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	4556/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000235
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10378.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední škola a Základní škola, Oselce				
SÍDLO:	Oselce 1, Oselce, 335 46	IČO:	00077691		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Zdeněk Tauchen - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Dis. Hana Panušková				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Václav Štrunc				
E-MAIL:	vaclav.strunc@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	III.sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:	Ne				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 25. 7. 2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci je uveden požadavek na 7-mi komorový profil. Lze Vám nabídnout okna v 6-ti komorovém profilu za předpokladu dodržení ostatních technických požadavků na okna a dveře?

Současně si dovoluujeme zadavatele upozornit, že stanovení požadavků na počet komor je irelevantní, neboť tyto nejsou podloženy a technicky zdůvodněny normami nebo legislativou. Ze zákona a příslušných prováděcích předpisů má výrobce oken a dveří povinnost vydat v rámci uvedení výrobku na trh pouze prohlášení o vlastnostech a označení CE, které u oken a dveří v souladu s ČSN EN 14351-1+A1 uvádí následující vlastnosti: průvzdušnost, vodotěsnost, odolnost proti zatížením větrem, nebezpečné látky, únosnost bezp. zař., vzduchová neprůzvučnost, součinitel prostupu tepla U_w , světelný činitel prostupu, solární faktor. Zakázka by tedy měla být orientovaná pouze na prokázání těchto standardizovaných a harmonizovaných vlastností oken a dveří.

Odpověď zpracovatele projektové dokumentace:

Zadavatel souhlasí s názorem dodavatele a uvádí, že základním a neměnným požadavkem zadavatele je splnění tepelně technických vlastností specifikovaných v zadávací dokumentaci k poptávkovému řízení.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Ing. Dana Kocová
V zastoupení administrátora Ing. Štrunce
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace