

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5					
NÁZEV ZAKÁZKY					
<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU 8, UL. VEJPRNICKÁ, Č. P. 1027/40A, PLZEŇ</b>					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/126/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	4572/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000477
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10619.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10619.html</a>				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56</b>				
SÍDLO:	Vejprnická 56, Plzeň, 318 00			IČO:	69456330
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Jaroslav Černý				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Miroslav Zedník				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	<a href="mailto:rene.hartman@cnpk.cz">rene.hartman@cnpk.cz</a>				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	OPŽP 2014-2020 – 146. výzva; č.p.: CT.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014815				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 21. 7. 2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel, resp. projektant, tímto odpovídá.

**Dotaz č. 1:**

Ve VV v pol. 153 - Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg „Nosná konstrukce přístřešku nad hlavním vchodem“ – je pouze montáž konstrukce. Ve VV chybí dodávka konstrukce. Prosíme o doplnění informací.

**Dotaz č. 2:**

Ve VV pol. 155 - Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg „Výroba nosné konstrukce pod VZT jednotky“ – je duplicitní k položce 154. Kód a popis položky 155 značí montáž konstrukce. Prosíme o úpravu kódu a popisu.

**Souhrnná odpověď zpracovatele projektové dokumentace:**

Součástí výkresu D.1.41. je i tabulka ocelových profilů, kde je uveden výpočet. Je to 586,51 kg oceli. To je přeneseno do projektu jako tři položky v kapitole 767 – zámečnické výrobky. Položka 155 je montáž na stavbě. Položka 156 a 157 je výroba na dílně včetně dodávky materiálu. Následně se této ocelové konstrukce týká celá kapitola 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení a to položky 163 – 168. Součástí kapitoly 767 je i přesun materiálu a vzhledem k tomu, že ocelová konstrukce pod VZT má největší hmotnost, dá se říci, že téměř celý přesun hmot (položka 159) se týká této ocelové konstrukce.

**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

**Ing. René Hartman**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace