



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.6

### NÁZEV ZAKÁZKY

### Budova Křimická 94, Plzeň – pro KÚPK

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/98/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	4644/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000216
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10359.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10359.html</a>				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55</b>				
<b>SÍDLO:</b>	<b>Borská 2718/55, Jižní Předměstí, Plzeň, 301 00</b>	<b>IČO:</b>	<b>497061</b>		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Miloslav Šteffek - ředitel				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	<b>Ing. Luboš Soutner</b>				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
<b>SÍDLO:</b>	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	<b>IČO:</b>	72046635		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	<b>Ing. Tomáš Bek</b>				
<b>E-MAIL:</b>	<b>tomas.bek@cnpk.cz</b>				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 28.7.2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Vážený zadavateli,

dovolujeme si Vás požádat o následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené zakázce:

## Dotaz:

Dobrý den,

Výkaz výměr obsahuje pouze 1 sanitární příčku s 1 dveřími, avšak tato sestava OS2 se opakuje ve 3 podlažích. Žádám o opravu výkazu výměr.

296	K	763412111	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl. 12 mm	m2	2,741		0,00	CS ÚRS 2022 01
FP		Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělící z dřevotřískových desek laminovaných tl. 12 mm						
Online PSC		<a href="https://podminby.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/763412111">https://podminby.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/763412111</a>						
VV		1,35*2,03*OS2			2,741			
297	K	763412121	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl. 12 mm, š. do 800 mm, v. do 2000 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
FP		Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 12 mm						
Online PSC		<a href="https://podminby.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/763412121">https://podminby.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/763412121</a>						
VV		1*OS2			1,000			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
OS 2		<p>Nové typové montované sanitární stěny z vysokotlakého laminátu HPL 12 a nerezových doplňků, systém modulů vhodný do suchého i mokrého prostředí. Celek tvoří obvodová příčka ztužená horní hrazdou po celé délce, s dveřmi 600/1970 mm, včetně spojovacích profilů, kotvení do stěn, nožiček a doplňků (závěsy, WC sada kování).</p> <p><b>materiál:</b> kompaktní desky z vysokotlakého laminátu (HPL) tl. 12 mm (černé jádro, barevný povrch); spojovací konstrukce z eloxovaných hliníkových profilů, nerezové panty 3 ks/ křídlo, nerezové stavitelné nohy, nerezové uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření.</p> <p><b>rozměry:</b> sestava cca 1350 x 2030 mm Celková výška 2030 mm s mezerou 150 mm u podlahy, průchozí výška 1975 mm, celková délka vč. dveřního otvoru cca 1,35 m, dveře 600/1970 mm. <b>Rozměr nutno zaměřit na stavbě podle skutečnosti!</b></p> <p><b>barevné provedení:</b> dle zvoleného výrobce</p>	-	1	1	1	1ks	<p>Rozměry stěny budou přeměřeny na stavbě před zahájením výroby!</p> <p>Barva plošného materiálu bude určena architektem na základě předložených vzorků.</p>

### Odpověď zpracovatele projektové dokumentace:

#### Viz. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 odpověď na otázku č.1:

Ve výpise prvků je součtová chyba, která se zároveň propsala do výkazu výměr. Sanitárních příček je opravdu 3 ks.

### Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

**Ing. Tomáš Bek**  
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace