

| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2               |   |                |            |                     |              |
|--|---|----------------|------------|---------------------|--------------|
| NÁZEV ZAKÁZKY                                      |   |                |            |                     |              |
| OKNA NA DM V BLOVICÍCH - BUDOVA Č. P. 235, BLOVICE |   |                |            |                     |              |
| SPISOVÁ ZNAČKA:                                    | CN/102/CN/23  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 4663/23/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P23V00000235 |
| ODKAZ - EZAK:                                      | <a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10378.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10378.html</a> |                |            |                     |              |
| ODKAZ VVZ:   |   |                |            |                     |              |
| ODKAZ TED:   |   |                |            |                     |              |
| <b>ZADAVATEL:</b>                                  | <b>Střední škola a Základní škola, Oselce</b>   |                |            |                     |              |
| SÍDLO:   | Oselce 1, Oselce, 335 46  | IČO:           | 00077691   |                     |              |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:                               | Mgr. Zdeněk Tauchen - ředitel   |                |            |                     |              |
| POVĚŘENÁ OSOBA:                                    | Dis. Hana Panušková   |                |            |                     |              |
| <b>ADMINISTRÁTOR:</b>                              | <b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>   |                |            |                     |              |
| SÍDLO:   | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň   | IČO:           | 72046635   |                     |              |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:                               | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka  |                |            |                     |              |
| POVĚŘENÁ OSOBA:                                    | Ing. Václav Štrunc  |                |            |                     |              |
| E-MAIL:  | vaclav.strunc@cnpk.cz   |                |            |                     |              |
| DRUH VZ:   | Stavební práce  | REŽIM VZ:      | VZMR       | DRUH ŘÍZENÍ:        | III.sk. VZMR |
| FINANCOVÁNO Z EU:                                  | Ne  |                |            |                     |              |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 27. 07. 2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel a projektant tímto odpovídá.

#### Dotaz č. 1:

V ZD jsou požadovány vstupní dveře se zapuštěným prahem. Standardně se vstupní dveře vyrábí s prahem o výšce max. 18mm a dvojitým těsněním nebo sníženou prahovou lištou výšky 5mm zatěsněnou kartáčky. Upozorňujeme zadavatele, že v případě požadavku na zcela bezprahové provedení vstupních dveří budou dveře dodány bez prahové lišty a nelze zajistit těsnost dveří v prahové části.

Trvá zadavatel na bezprahovém provedení?

Předem děkuji.

#### Odpověď zadavatele:

V dokumentaci je napsáno dveře se zapuštěným prahem, ne bezprahové. Je počítáno s minimální možnou výškou prahu, sníženou prahovou lištou tak, aby pohyb byl co nejpříjemnější a nedošlo k zakopávání.

#### Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.



V Plzni

Ing. Václav Štrunc  
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace