

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.7

NÁZEV ZAKÁZKY

Budova Křimická 94, Plzeň – pro KÚPK

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/98/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	4689/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000216
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10359.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55				
SÍDLO:	Borská 2718/55, Jižní Předměstí, Plzeň, 301 00	IČO:	497061		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Miloslav Šteffek - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Luboš Soutner				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 27.7.2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz:

Dobrý den,
prosíme o upřesnění položky:

Pol199 kabelový nosný systém - drátěný žlab, trubky a příchytky včetně kotvení ks 1,000

Bohužel jsme v projektové dokumentaci nikde nenalezli specifikace žlabů (rozměr a délka) a ani specifikace na požadované trubky. Prosíme tedy o doplnění informací. Děkuje.

Odpověď zpracovatele projektové dokumentace:

Nová specifikace Pol199 kabelový nosný systém:

žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 50/50mm včetně příchytů a spojek - celková délka 150 m

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Tomáš Bek

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace