



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1					
NÁZEV ZAKÁZKY					
VYBUDOVÁNÍ MODERNÍCH ODBORNÝCH UČEBEN					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/155/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	5011/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000511
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10653.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13				
SÍDLO:	Škroupova 13, Plzeň, 301 00	IČO:	26360527		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Soňa Pokrupová - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Soňa Pokrupová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Václav Štrunc				
E-MAIL:	vaclav.strunc@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	III.sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:	ANO IROP CZ.06.04.01/00/22_043/0002107				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 10. 08. 2023 a dne 11. 08. 2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 od jednoho dodavatele, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

V příloze PD je uvedena úvodní tabulka pro výpočet osvětlení, ale samotný výpočet osvětlení již uveden není jak pro učebny grafického designu, tak pro učebny v 1. PP.

Prosím o doplnění.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

Domnívám se, že v položkovém výkazu výměr v části učebna GD chybí samonivelační stěrka pod PVC.

Odpověď zadavatele a projektanta:

Odpověď na dotaz č. 1:

Máme ve VV zadané parametry svítidel popisem a také jejich počet, což pro ocenění musí stačit (použít Přílohu č. 3b Výzvy).



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Samotný výpočet osvětlení je zpracován a obdrží jej vybraný dodavatel (zhotovitel) spolu s kompletní projektovou dokumentací nejpozději před uzavřením Smlouvy. Výpočet osvětlení musí obsahovat a také obsahuje konkrétní typy a názvy svítidel a nelze jej tedy využít jako přílohu nebo součást zadávací dokumentace poptávkového řízení.

Odpověď na dotaz č. 2:

Pod PVC jsou podlahové OSB desky broušené, tudíž není třeba další nivelace.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Ing. Václav Štrunc
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace