

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	


Poznámky

- veškeré rozměry musí být před výrobou prvků ověřeny přeměřením na stavbě!
- schémata otevírání oken a dveří jsou kreslena z pohledu z exteriéru!
- dodavatel stavby zpracuje detailní IV. stupeň výrobní dokumentace a předloží ji před zahájením prací k odsouhlasení architektovi a investorovi!
- po obvodu okenních ráků bude vkládán okenní zajišťovací plastový profil s tkaninou (pro vytvoření dilatujícího spoje – APU lišta)



Požární dveře:

- veškeré požární dveře budou vždy vybaveny samozavíračem
- dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač apod.)
- veškeré komponenty musí být certifikované pro použití jako požární uzávěra


OKNA PLAST-HLINÍKOVÁ

O 1		Nové plast-hliníkové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné. Hranatý tvar křídla a rámu, systém s izolačním granulátem v duté komoře po celém obvodu profilů, hloubka rámu min. 90 mm, min. 3 obvodová těsnění (barva světle šedá/černá). Technologie zasklení s celoobvodovým přilepením izolačního skla pro ochranu proti násilnému vniknutí. ISO černý distanční rámeček. Včetně kotevních prvků a parotěsného napojení na konstrukce pomocí těsnících pásek a profilů a podkladního parapetního profilu. rozměr: 750/1200 mm zasklení: 4b/16Ar/4/15Ar/b44.2 (VSG-S) izolační trojsklo ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$), celkový součinitel prostupu tepla $U_w=0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ povrchová úprava: vnější strana – matný vzhled nerezové oceli (EL01); vnitřní strana plast dekorační fólie krémová bílá (EW) (odstín bude odsouhlasen architektem po předložení vzorků) kování: celoobvodové bezpečnostní kování s plně integrovaným systémem závorování – bezpečnostní třída RC3. kličky: vnitřní čtyřpolohové hranaté kličky s plochou rozetou vybavené bezpečnostní technologií s integrovaným blokovacím mechanismem, materiál hliník (barva stříbrná) včetně vnitřního parapetu: z litého mramoru tl. 17 mm s nosem 25 mm, s bočními krytkami, barva bílá polomatná, šířka 300 mm.						

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
O 2		Nové plast-hliníkové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné. Hranatý tvar křídla a rámu, systém s izolačním granulátem v duté komoře po celém obvodu profilů, hloubka rámu min. 90 mm, min. 3 obvodová těsnění (barva světle šedá/černá). Technologie zasklení s celoobvodovým přilepením izolačního skla pro ochranu proti násilnému vniknutí. ISO černý distanční rámeček. Včetně kotevních prvků a parotěsného napojení na konstrukce pomocí těsnících pásek a profilů a podkladního parapetního profilu. rozměr: 1100/1800 mm zasklení: 6 Stopsol Classic Grey/18Ar/4/16Ar/b4 izolační trojsklo ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$), celkový součinitel prostupu tepla $U_w=0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ povrchová úprava: vnější strana – matný vzhled nerezové oceli (EL01); vnitřní strana plast dekorační fólie krémová bílá (EW) (odstín bude odsouhlasen architektem po předložení vzorků) kování: celoobvodové bezpečnostní kování s plně integrovaným systémem závorování – bezpečnostní třída RC3. kliky: vnitřní čtyřpolohové hranaté kliky s plochou rozetou vybavené bezpečnostní technologií s integrovaným blokovacím mechanismem, materiál hliník (barva stříbrná) včetně vnitřního parapetu: z litého mramoru tl. 17 mm s nosem 25 mm, s bočními krytkami, barva bílá polomatná, šířka 7x 500 mm, 7x 450 mm.	-	-	7	7	14	
O 3		Nové plast-hliníkové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné. Hranatý tvar křídla a rámu, systém s izolačním granulátem v duté komoře po celém obvodu profilů, hloubka rámu min. 90 mm, min. 3 obvodová těsnění (barva světle šedá/černá). Technologie zasklení s celoobvodovým přilepením izolačního skla pro ochranu proti násilnému vniknutí. ISO černý distanční rámeček. Včetně kotevních prvků a parotěsného napojení na konstrukce pomocí těsnících pásek a profilů a podkladního parapetního profilu.	-	1	1	1	3	

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
		rozměr: 1200/1800 mm zasklení: 4b/16Ar/4/15Ar/b44.2 (VSG-S) izolační trojsklo ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) a celkový součinitel prostupu tepla $U_w=0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ povrchová úprava: vnější strana – matný vzhled nerezové oceli (EL01); vnitřní strana plast dekorační fólie krémová bílá (EW) (odstín bude odsouhlasen architektem po předložení vzorků) kování: celoobvodové bezpečnostní kování s plně integrovaným systémem závorování – bezpečnostní třída RC3. kliky: vnitřní čtyřpolohové hranaté kliky s plochou rozetou vybavené bezpečnostní technologií s integrovaným blokovacím mechanismem, materiál hliník (barva stříbrná) včetně vnitřního parapetu: z litého mramoru tl. 17 mm s nosem 25 mm, s bočními krytkami, barva bílá polomatná, šířka 7x 500 mm, 7x 450 mm.						
O 4		Nové plast-hliníkové okno, rám dělený horizontální příčkou. Horní křídlo otevíravé a sklopné, spodní křídlo sklopné. Hranatý tvar křídla a rámu, systém s izolačním granulátem v duté komoře po celém obvodu profilů, hloubka rámu min. 90 mm, min. 3 obvodová těsnění (barva světle šedá/černá). Technologie zasklení s celoobvodovým přilepením izolačního skla pro ochranu proti násilnému vniknutí. ISO černý distanční rámeček. Včetně kotevních prvků a parotěsného napojení na konstrukce pomocí těsnících pásek a profilů a podkladního parapetního profilu. rozměr: 1000/1600 mm zasklení: 4b/16Ar/4/15Ar/b44.2 (VSG-S) izolační trojsklo ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) a celkový součinitel prostupu tepla $U_w=0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ povrchová úprava: vnější strana – matný vzhled nerezové oceli (EL01); vnitřní strana plast dekorační fólie krémová bílá (EW) (odstín bude odsouhlasen architektem po předložení vzorků) kování: celoobvodové bezpečnostní kování s plně integrovaným systémem závorování – bezpečnostní třída RC3. kliky: vnitřní čtyřpolohové hranaté kliky s plochou rozetou vybavené bezpečnostní	-	-	1	1	2	

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
		technologií s integrovaným blokovacím mechanismem, materiál hliník (barva stříbrná) včetně vnitřního parapetu: z litého mramoru tl. 17 mm s nosem 25 mm, s bočními krytkami, barva bílá polomatná, šířka 450 mm.						

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	

DVEŘE

D 1		Vstupní hliníkové dveře jednokřídlové prosklené s fixním proskleným nadsvětlíkem včetně zárubně (rámu). Dveře budou provedeny v systému tříkomorového rámového profilu hloubky min. 90 mm (hranatý tvar křídla a rámu) a jádra z izolační pěny pro silnou tepelnou izolaci. $U_d = \text{min. } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Dveře budou odpovídat bezpečnostní třídě před vloupáním RC3. Včetně kotevních prvků a parotěsného napojení na konstrukce pomocí těsnících pásek a profilů. celkový rozměr: 1300/3320 mm rozměr dveřního křídla: min. 1100/2500 mm zasklení: 4b/16Ar/4/15Ar/b44.2 (VSG-S) izolační trojsklo ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) povrchová úprava: atypická barva – matný vzhled nerezové oceli (odstín bude co nejbližší okenním ráům a bude odsouhlasen architektem po předložení vzorků) kování: vícebodový panikový zámek pro cylindrickou vložku se třemi střelkovými závorami (bezpečnostní třída RC3), objektové provedení zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klika: štítové dveřní kování – paniková klika/koule asymetrická, certifikované pro požární použití, nerezová, objektové kování Projekt tř. 4 (zatřídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) práh: systémová hliníková lišta ostatní: včetně dodávky celoplošného polepu skla dveří mléčnou fólií a oboustranného polepu dvěma kontrastními pruhy šířky min. 50 mm ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm podle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.	-	1P	-	-	1	Součástí dodávky budou polepy skla.
--------	--	--	---	----	---	---	---	-------------------------------------

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
D 2		Vstupní hliníkové dveře dvoukřídlové plné (hlavní křídlo pravé) s plným fixním nadsvětlíkem včetně zárubně (rámu). Dveře budou provedeny v systému tříkomorového rámového profilu hloubky min. 90 mm (hranatý tvar křídla a rámu) a jádra z izolační pěny pro silnou tepelnou izolaci. Výplň křídel a nadsvětlíku plným panelem min. tl. 48 mm (Al+izolační pěna+Al). $U_d = \min. 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Dveře budou odpovídat bezpečnostní třídě před vloupáním RC3. Včetně kotevních prvků a parotěsného napojení na konstrukce pomocí těsnících pásek a profilů. Do panelu nadsvětlíku vložena hliníková větrací mřížka – protidešťová žaluzie se sítíkou proti hmyzu velikosti odpovídající profilům navazující VZT potrubí a SHZ mřížku. celkový rozměr: 2000/2600 mm rozměr dvevního křídla: min. 2x 900/2000 mm povrchová úprava: atypická barva – matný vzhled nerezové oceli (odstín bude co nejbližší okenním ráům a bude odsouhlasen architektem po předložení vzorků) kování: vícebodové uzamykání – pětibodové závorování pro nejvyšší bezpečnost (bezpečnostní třída RC3) zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klika: provedení štítové, klika/koule asymetrická, nerezová, objektové kování Projekt tř. 4 (zatřídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) práh: systémová hliníková lišta.	-	1	-	-	1	Do místnosti DA.

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
D 3		Vstupní hliníkové dveře jednokřídlové plné včetně zárubně (rámu). Dveře budou provedeny v systému tříkomorového rámového profilu hloubky min. 90 mm (hranatý tvar křídla a rámu) a jádra z izolační pěny pro silnou tepelnou izolaci. Výplň křídla plným panelem min. tl. 48 mm (Al+izolační pěna+Al). $U_d = \text{min. } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Dveře budou odpovídat bezpečnostní třídě před vloupáním RC3. Včetně kotevních prvků a parotěsného napojení na konstrukce pomocí těsnících pásek a profilů. rozměr: 1000/2150 mm rozměr dvevního křídla: min. 800/2050 mm povrchová úprava: atypická barva – matný vzhled nerezové oceli (odstín bude co nejbližší okenním ráům a bude odsouhlasen architektem po předložení vzorků) kování: vícebodový panikový zámek pro cylindrickou vložku se třemi střelkovými závory (bezpečnostní třída RC3), objektové provedení zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klika: štítové dvevní kování – paniková klika/koule asymetrická, certifikované pro požární použití, nerezová, objektové kování Projekt tř. 4 (zatřídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) práh: systémová hliníková lišta.	-	1L	-	-	1	Na dveře bude nainstalován magnetický detektor EZS.

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
D 4		Vnitřní ocelové otočné dveře jednokřídlové prosklené včetně systémové zárubně. provedení: dveřní křídlo tvořeno pláštěm z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, mohutným vnitřním ocelovým rámem. Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji. rozměr křídla: 1100/2100 mm zasklení: bezpečnostní sklo 44.2 (VSG-S) povrchová úprava: prášková barva dle vzorníku RAL 9007 (dveřní křídlo/zárubeň) – bude odsouhlasen architektem dle předložených vzorků kování: zadlabací panikový zámek pro cylindrickou vložku (bezpečnostní třída RC3), objektové provedení zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klika: štítové dveřní kování – paniková klika/klika, certifikované pro požární použití, nerezová, objektové kování Projekt tř. 4 (zařídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B). zárubeň: systémová, jednorámová, těsněná, nepožární, k zazdění do tuhé podpěrné konstrukce. Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy (4 ks), drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je s podlahovým zapuštěním a je zpevněna na svislých stranách výztuhami pro zazdění a kotvami pro zazdění práh: bez prahu. ostatní: včetně dodávky oboustranného polepu skla dvěma kontrastními pruhy šířky min. 50 mm ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm podle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.	-	1L	-	-	1	Zárubeň pro zdívo tl. 180 mm po omítkách. Součástí dodávky bude polep skla.

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
D 5		Vnitřní ocelové otočné dveře jednokřídlové plně hladké včetně systémové zárubně. provedení: dveřní křídlo tvořeno pláštěm z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, mohutným vnitřním ocelovým rámem. Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji. rozměr: 600/1970 mm povrchová úprava: prášková barva dle vzorníku RAL 9007 (dveřní křídlo/zárubeň) – bude odsouhlasen architektem dle předložených vzorků kování: zadlabací zámek pro cylindrickou vložku, objektové provedení zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klika: štítové dveřní kování klika/klika, nerezová, objektové kování Projekt tř. 4 (zatřídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) zárubeň: systémová, jednorámová, těsněná, nepožární, k zazdění do tuhé podpěrné konstrukce. Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy (3 ks), drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je s podlahovým zapuštěním a je zpevněna na svislých stranách výztuhami pro zazdění a kotvami pro zazdění. práh: bez prahu ostatní: okopový plech, kartáčovaný nerez, v. 150 mm nalepený z obou stran.	-	1P	1P	1P	3P	Zárubeň pro zdivo tl. 220 mm po omítkách.

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
D 6		Vnitřní ocelové otočné dveře jednokřídlové plně hladké včetně systémové zárubně. provedení: dveřní křídlo tvořeno pláštěm z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, mohutným vnitřním ocelovým rámem. Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji. rozměr: 700/1970 mm povrchová úprava: prášková barva dle vzorníku RAL 9007 (dveřní křídlo/zárubeň) – bude odsouhlasen architektem dle předložených vzorků kování: zadlabací zámek pro cylindrickou vložku, objektové provedení zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klika: štítové dveřní kování klika/klika, nerezová, objektové kování Projekt tř. 4 (zatřídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) zárubeň: systémová, jednorámová, těsněná, nepožární, k zazdění do tuhé podpěrné konstrukce. Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy (3 ks), drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je s podlahovým zapuštěním a je zpevněna na svislých stranách výztuhami pro zazdění a kotvami pro zazdění. práh: bez prahu ostatní: okopový plech, kartáčovaný nerez, v. 150 mm nalepený z obou stran; v křídle osazena oboustranná hliníková větrací mřížka pro odvětrání prostoru (čistá větrací plocha 0,012 m² dle projektu VZT).	-	-	1P	-	1P	Zárubeň pro zdívo tl. 145 mm po omítkách.

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
D 7		Vnitřní ocelové otočné dveře jednokřídlové plně hladké včetně systémové zárubně. provedení: dveřní křídlo tvořeno pláštěm z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, mohutným vnitřním ocelovým rámem. Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji. rozměr: 800/1970 mm povrchová úprava: prášková barva dle vzorníku RAL 9007 (dveřní křídlo/zárubeň) – bude odsouhlasen architektem dle předložených vzorků kování: zadlabací zámek pro cylindrickou vložku, objektové provedení zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klika: štítové dveřní kování klika/klika, nerezová, objektové kování Projekt tř. 4 (zatřídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) zárubeň: systémová, jednorámová, těsněná, nepožární, k zazdění do tuhé podpěrné konstrukce. Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy (3 ks), drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je s podlahovým zapuštěním a je zpevněna na svislých stranách výztuhami pro zazdění a kotvami pro zazdění. práh: bez prahu ostatní: okopový plech, kartáčovaný nerez, v. 150 mm nalepený z obou stran.	-	-	1L	-	1L	Zárubeň pro zdívo tl. 145 mm po omítkách.

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
D 8		Vnitřní ocelové otočné dveře jednokřídlové plně hladké včetně systémové zárubně. provedení: dveřní křídlo tvořeno pláštěm z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, mohutným vnitřním ocelovým rámem. Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji. Dveře odolné vlhkosti (v základu žárově zinkované). rozměr: 800/1970 mm povrchová úprava: prášková barva dle vzorníku RAL 9007 (dveřní křídlo/zárubeň) – bude odsouhlasen architektem dle předložených vzorků kování: zadlabací zámek pro cylindrickou vložku, objektové provedení zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klika: štítové dveřní kování klika/klika, nerezová, objektové kování Projekt tř. 4 (zařídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) zárubeň: systémová, jednorámová, těsněná, nepožární, k zazdění do tuhé podpěrné konstrukce. Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy (3 ks), drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je s podlahovým zapuštěním a je zpevněna na svislých stranách výztuhami pro zazdění a kotvami pro zazdění. práh: bez prahu ostatní: okopový plech, kartáčovaný nerez, v. 150 mm nalepený z obou stran v místnosti č. S.08 v křídle osazena oboustranná hliníková větrací mřížka pro odvětrání prostoru (čistá větrací plocha 0,012 m² dle projektu VZT).	1L 1P	-	-	-	1L 1P	Větrací mřížka do m. č. S.08. Zárubeň pro zdivo tl. 180 mm po omítkách.

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
D 9		Vnitřní ocelové otočné dveře jednokřídlové plně hladké včetně systémové zárubně a samozavírače. provedení: dveřní křídlo tvořeno pláštěm z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, mohutným vnitřním ocelovým rámem. Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji. rozměr: 1100/1970 mm povrchová úprava: prášková barva dle vzorníku RAL 9007 (dveřní křídlo/zárubeň) – bude odsouhlasen architektem dle předložených vzorků kování: zadlabací zámek pro cylindrickou vložku, objektové provedení zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klika: štítové dveřní kování klika/klika, nerezová, objektové kování Projekt tř. 4 (zatřídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) samozavírač: certifikovaný s kluznou lištou pro požární a kouřotěsné dveře zárubeň: systémová, dvourámová, těsněná, nepožární, k dodatečné montáži do lehké montované podpěrné konstrukce (SDK). Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy (4 ks) a montážními kotvami na nosné části zárubně se zámky montážních kotev na záklopové části zárubně. Rámy zárubně se v drážce pro dorazové těsnění mechanicky spojují vruty, v místě styku ráků jsou vloženy izolační materiály. Vzniklá drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je určena pro osazení na čistou podlahu. práh: mechanicky výsuvná prahová lišta (automatický práh) ostatní: okopový plech, kartáčovaný nerez, v. 150 mm nalepený z obou stran.	-	1L 1P	-	-	2	Zárubeň v SDK konstrukci tl. 150 mm.

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
D 10		Vstupní hliníkové dveře ven otevíravé dvoukřídlové plné (hlavní křídlo levé) včetně zárubně (rámu). Dveře budou provedeny v systému tříkomorového rámového profilu hloubky min. 90 mm (hranatý tvar křídla a rámu) a jádra z izolační pěny pro silnou tepelnou izolaci. Výplň křídel atypickým panelem z hliníkového tahokovu a hladkého hliníkového plechu s výztužným a lemujícím rámem. Dveře budou odpovídat bezpečnostní třídě před vloupáním RC3 (kromě výplně). Včetně kotevních prvků a parotěsného napojení na konstrukce pomocí těsnících pásek a profilů. celkový rozměr: 2000/2600 mm rozměr dvevního křídla: min. 2x900/2500 mm povrchová úprava: atypická barva – matný vzhled nerezové oceli (odstín bude co nejbližší okenním ráům a bude odsouhlasen architektem po předložení vzorků) kování: vícebodové uzamykání – pětibodové závorování pro nejvyšší bezpečnost (bezpečnostní třída RC3) zámek: cylindrická vložka v systém generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klika: štítové dvevní kování klika/koule asymetrická, nerezová, objektové kování Projekt tř. 4 (zařídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) práh: snížený, předlážďený viz KA/2.	-	1	-	-	1	

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	

PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

PO 1	EW30DP3-C3	Vnitřní ocelové otočné požární dveře jednokřídlové plně hladké včetně systémové požární zárubně a samozavírače. Dveře odolné vlhkosti (v základu žárově zinkované). provedení: dveřní křídlo je tvořeno pláštěm z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, mohutným vnitřním ocelovým rámem, výplněmi ze speciálních protipožárních materiálů (dle požadované požární odolnosti) a minerální vatou. Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji, které jsou překryty intumescentní (zpěňovací) páskou. požární odolnost: EW30DP3-C3; certifikovaný výrobek – veškeré komponenty musí být certifikované pro použití jako požární uzávěra rozměr: 800/1970 mm; povrchová úprava: prášková barva dle vzorníku RAL 9007 (dveřní křídlo/zárubeň) – bude odsouhlasen architektem dle předložených vzorků kování: zadlabací zámek pro cylindrickou vložku, objektové požární provedení zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klika: štítové dveřní kování klika/koule, nerezová, požární objektové kování Projekt tř. 4 (zařídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) samozavírač: certifikovaný s kluznou lištou pro požární a kouřotěsné dveře vč. montážní desky zárubeň: systémová, jednorámová, těsněná, požární, k zazdění do tuhé podpěrné konstrukce s nízkou nebo vysokou objemovou hmotností. Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy (3 ks), drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je zpevněna na svislých stranách výztuhami pro zazdění a kotvami pro zazdění práh: bez prahu. ostatní: okopový plech, kartáčovaný nerez, v. 150 mm nalepený z obou stran.	1L	-	-	-	1	Dveře nesmí být vybaveny aretačním mechanismem (zarážkou) proti zavření!!! Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač). Zárubeň pro zdivo tl. 180 mm po omítkách.
---------	------------	---	----	---	---	---	---	--

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
PO 2	EW30DP3-C3 -S200	Vnitřní ocelové otočné požární kouřotěsné dveře jednokřídlové plné hladké včetně systémové požární zárubně a samozavírače. Včetně průchodek pro připojení elektrického zámku. provedení: dveřní křídlo je tvořeno pláštěm z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, mohutným vnitřním ocelovým rámem, výplněmi ze speciálních protipožárních materiálů (dle požadované požární odolnosti) a minerální vatou. Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji, které jsou překryty intumescentní (zpěňovací) páskou. požární odolnost: EW30DP3-C3-S200; certifikovaný výrobek – veškeré komponenty musí být certifikované pro použití jako požární uzávěra rozměr: 1100/2100 mm povrchová úprava: prášková barva dle vzorníku RAL 9007 (dveřní křídlo/zárubeň) – bude odsouhlasen architektem dle předložených vzorků kování: panikový elektromotorický, elektromotorický zámek ovládaný pomocí cylindrické vložky za pomoci klíče a přístupovou čtečkou karet, lze ovládat na dálku zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klika: štítové dveřní kování paniková klika/koule, nerezová, požární objektové kování Projekt tř. 4 (zatřídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) samozavírač: certifikovaný s kluznou lištou pro požární a kouřotěsné dveře vč. montážní desky zárubeň: systémová, jednorámová, těsněná, požární, k zazdění do tuhé podpěrné konstrukce s nízkou nebo vysokou objemovou hmotností. Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy (4 ks), drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je zpevněna na svislých stranách výztuhami pro zazdění a kotvami pro zazdění práh: těsněný nerezový práh. ostatní: okopový plech, kartáčovaný nerez, v. 150 mm nalepený z obou stran.	-	1P	-	-	1P	Dveře nesmí být vybaveny aretačním mechanismem (zarážkou) proti zavření!!! Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač). Zárubeň pro zdivo tl. 180 mm po omítkách.

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
PO 3	EW30DP3-C3 -S200	Vnitřní ocelové otočné požární kouřotěsné dveře jednokřídlové plné hladké včetně systémové požární zárubně a samozavírače. Včetně průchodek pro připojení elektrického zámku. provedení: dveřní křídlo je tvořeno pláštěm z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, mohutným vnitřním ocelovým rámem, výplněmi ze speciálních protipožárních materiálů (dle požadované požární odolnosti) a minerální vatou. Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji, které jsou překryty intumescentní (zpěňovací) páskou. požární odolnost: EW30DP3-C3-S200; certifikovaný výrobek – veškeré komponenty musí být certifikované pro použití jako požární uzávěra rozměr: 1100/2100 mm povrchová úprava: prášková barva dle vzorníku RAL 9007 (dveřní křídlo/zárubeň) – bude odsouhlasen architektem dle předložených vzorků kování: zadlabací zámek pro cylindrickou vložku, objektové požární provedení zámek: elektromotorický zámek ovládaný pomocí cylindrické vložky za pomoci klíče a přístupovou čtečkou karet, lze ovládat na dálku klika: štítové dveřní kování klika/klika, nerezová, požární objektové kování Projekt tř. 4 (zatřídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) samozavírač: certifikovaný s kluznou lištou pro požární a kouřotěsné dveře vč. montážní desky zárubeň: systémová, jednorámová, těsněná, požární, k zazdění do tuhé podpěrné konstrukce s nízkou nebo vysokou objemovou hmotností. Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy (3 ks), drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je zpevněna na svislých stranách výztuhami pro zazdění a kotvami pro zazdění práh: těsněný nerezový práh. ostatní: okopový plech, kartáčovaný nerez, v. 150 mm nalepený z obou stran.	-	1P	-	-	1P	Dveře nesmí být vybaveny aretačním mechanismem (zarážkou) proti zavření!!! Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač). Zárubeň pro zdivo tl. 180 mm po omítkách.

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
PO 4	EW30DP3-C3 -S200	Vnitřní ocelové otočné požární kouřotěsné dveře jednokřídlové plné hladké včetně systémové požární zárubně a samozavírače. Včetně průchodek pro připojení elektrického zámku. provedení: dveřní křídlo je tvořeno pláštěm z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, mohutným vnitřním ocelovým rámem, výplněmi ze speciálních protipožárních materiálů (dle požadované požární odolnosti) a minerální vatou. Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji, které jsou překryty intumescentní (zpěňovací) páskou. požární odolnost: EW30DP3-C3-S200; certifikovaný výrobek – veškeré komponenty musí být certifikované pro použití jako požární uzávěra rozměr: 800/1970 mm povrchová úprava: prášková barva dle vzorníku RAL 9007 (dveřní křídlo/zárubeň) – bude odsouhlasen architektem dle předložených vzorků kování: panikový elektromotorický, elektromotorický zámek ovládaný pomocí cylindrické vložky za pomoci klíče a přístupovou čtečkou karet, lze ovládat na dálku zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klíka: štítové dveřní kování paniková klíka/koule, nerezová, požární objektové kování Projekt tř. 4 (zatřídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) samozavírač: certifikovaný s kluznou lištou pro požární a kouřotěsné dveře vč. montážní desky zárubeň: systémová, jednorámová, těsněná, požární, k zazdění do tuhé podpěrné konstrukce s nízkou nebo vysokou objemovou hmotností. Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy (3 ks), drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je zpevněna na svislých stranách výztuhami pro zazdění a kotvami pro zazdění práh: těsněný nerezový práh. ostatní: okopový plech, kartáčovaný nerez, v. 150 mm nalepený z obou stran.	-	1L	-	-	1L	Dveře nesmí být vybaveny aretačním mechanismem (zarážkou) proti zavření!!! Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač). Zárubeň pro zdivo tl. 180 mm po omítkách.

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
PO 5	EW30DP3-C3 -S200	Vnitřní ocelové otočné požární kouřotěsné dveře jednokřídlové plné hladké včetně systémové požární zárubně a samozavírače. provedení: dveřní křídlo je tvořeno pláštěm z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, mohutným vnitřním ocelovým rámem, výplněmi ze speciálních protipožárních materiálů (dle požadované požární odolnosti) a minerální vatou. Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji, které jsou překryty intumescentní (zpěňovací) páskou. požární odolnost: EW30DP3-C3-S200; certifikovaný výrobek – veškeré komponenty musí být certifikované pro použití jako požární uzávěra rozměr: 800/1970 mm povrchová úprava: prášková barva dle vzorníku RAL 9007 (dveřní křídlo/zárubeň) – bude odsouhlasen architektem dle předložených vzorků kování: panikový zadlabací zámek pro cylindrickou vložku, objektové požární provedení zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klika: štítové dveřní kování paniková klika/koule, nerezová, požární objektové kování Projekt tř. 4 (zatřídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) samozavírač: certifikovaný s kluznou lištou pro požární a kouřotěsné dveře vč. montážní desky zárubeň: systémová, jednorámová, těsněná, požární, k zazdění do tuhé podpěrné konstrukce s nízkou nebo vysokou objemovou hmotností. Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy (3 ks), drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je zpevněna na svislých stranách výztuhami pro zazdění a kotvami pro zazdění práh: těsněný nerezový práh. ostatní: okopový plech, kartáčovaný nerez, v. 150 mm nalepený z obou stran.	-	2L	-	-	2	Dveře nesmí být vybaveny aretačním mechanismem (zarážkou) proti zavření!!! Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač). Zárubeň pro zdivo tl. 180 mm – 1ks a pro zdivo tl. 145 mm – 1ks (míst. č. 1.09) po omítkách.

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
PO 6	EI45DP2- C3-S200	Vnitřní ocelové otočné požární kouřotěsné dveře jednokřídlové plné hladké včetně systémové požární zárubně a samozavírače. provedení: dveřní křídlo je tvořeno pláštěm z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, mohutným vnitřním ocelovým rámem, výplněmi ze speciálních protipožárních materiálů (dle požadované požární odolnosti) a minerální vatou. Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji, které jsou překryty intumescentní (zpěňovací) páskou. požární odolnost: EI45DP2-C3-S200; certifikovaný výrobek – veškeré komponenty musí být certifikované pro použití jako požární uzávěra rozměr: 800/1970 mm povrchová úprava: prášková barva dle vzorníku RAL 9007 (dveřní křídlo/zárubeň) – bude odsouhlasen architektem dle předložených vzorků kování: panikový zadlabací zámek pro cylindrickou vložku, objektové požární provedení zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klika: štítové dveřní kování paniková klika/koule, nerezová, požární objektové kování Projekt tř. 4 (zatřídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) samozavírač: certifikovaný s kluznou lištou pro požární a kouřotěsné dveře vč. montážní desky zárubeň: systémová, jednorámová, těsněná, požární, k zazdění do tuhé podpěrné konstrukce s nízkou nebo vysokou objemovou hmotností. Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy (3 ks), drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je zpevněna na svislých stranách výztuhami pro zazdění a kotvami pro zazdění práh: těsněný nerezový práh. ostatní: okopový plech, kartáčovaný nerez, v. 150 mm nalepený z obou stran.	-	1P	-	-	1P	Dveře nesmí být vybaveny aretačním mechanismem (zarážkou) proti zavření!!! Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač). Zárubeň pro zdivo tl. 145 mm po omítkách.

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
PO 7	EW30DP3-C3	Vnitřní ocelové otočné požární dveře jednokřídlové plně hladké včetně systémové požární zárubně a samozavírače. provedení: dveřní křídlo je tvořeno pláštěm z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, mohutným vnitřním ocelovým rámem, výplněmi ze speciálních protipožárních materiálů (dle požadované požární odolnosti) a minerální vatou. Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji, které jsou překryty intumescentní (zpěňovací) páskou. požární odolnost: EW30DP3-C3; certifikovaný výrobek – veškeré komponenty musí být certifikované pro použití jako požární uzávěra rozměr: 700/1970 mm; povrchová úprava: prášková barva dle vzorníku RAL 9007 (dveřní křídlo/zárubeň) – bude odsouhlasen architektem dle předložených vzorků kování: zadlabací zámek pro cylindrickou vložku, objektové požární provedení zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klika: štítové dveřní kování klika/klika, nerezová, požární objektové kování Projekt tř. 4 (zatřídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) samozavírač: certifikovaný s kluznou lištou pro požární a kouřotěsné dveře vč. montážní desky zárubeň: systémová, jednorámová, těsněná, požární, k zazdění do tuhé podpěrné konstrukce s nízkou nebo vysokou objemovou hmotností. Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy (3 ks), drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je zpevněna na svislých stranách výztuhami pro zazdění a kotvami pro zazdění práh: bez prahu. ostatní: okopový plech, kartáčovaný nerez, v. 150 mm nalepený z obou stran.	-	1L	1L	1L	3	Dveře nesmí být vybaveny aretačním mechanismem (zarážkou) proti zavření!!! Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač). Zárubeň pro zdivo tl. 180 mm – 2 ks a pro zdivo tl. 145 mm – 1 ks (míst. č. 3.03) po omítkách.

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
PO 8	EW30DP3-C3	Vnitřní ocelové otočné požární dveře jednokřídlové plně hladké včetně systémové požární zárubně a samozavírače. Dveře odolné vlhkosti (v základu žárově zinkované). provedení: dveřní křídlo je tvořeno pláštěm z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, mohutným vnitřním ocelovým rámem, výplněmi ze speciálních protipožárních materiálů (dle požadované požární odolnosti) a minerální vatou. Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji, které jsou překryty intumescentní (zpěňovací) páskou. požární odolnost: EW30DP3-C3; certifikovaný výrobek – veškeré komponenty musí být certifikované pro použití jako požární uzávěra rozměr: 800/1970 mm; povrchová úprava: prášková barva dle vzorníku RAL 9007 (dveřní křídlo/zárubeň) – bude odsouhlasen architektem dle předložených vzorků kování: zadlabací zámek pro cylindrickou vložku, objektové požární provedení zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klika: štítové dveřní kování klika/klika, nerezová, požární objektové kování Projekt tř. 4 (zatřídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) samozavírač: certifikovaný s kluznou lištou pro požární a kouřotěsné dveře vč. montážní desky zárubeň: systémová, jednorámová, těsněná, požární, k zazdění do tuhé podpěrné konstrukce s nízkou nebo vysokou objemovou hmotností. Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy (3 ks), drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je zpevněna na svislých stranách výztuhami pro zazdění a kotvami pro zazdění práh: bez prahu. ostatní: okopový plech, kartáčovaný nerez, v. 150 mm nalepený z obou stran.	-	1L	-	-	1L	Dveře nesmí být vybaveny aretačním mechanismem (zarážkou) proti zavření!!! Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač). Zárubeň pro zdivo tl. 180 mm po omítkách.

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
PO 9	EW30DP3-C3	Vnitřní ocelové otočné požární dveře jednokřídlové plně hladké včetně systémové požární zárubně a samozavírače. provedení: dveřní křídlo je tvořeno pláštěm z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, mohutným vnitřním ocelovým rámem, výplněmi ze speciálních protipožárních materiálů (dle požadované požární odolnosti) a minerální vatou. Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji, které jsou překryty intumescentní (zpěňovací) páskou. požární odolnost: EW30DP3-C3; certifikovaný výrobek – veškeré komponenty musí být certifikované pro použití jako požární uzávěra rozměr: 800/1970 mm; povrchová úprava: prášková barva dle vzorníku RAL 9007 (dveřní křídlo/zárubeň) – bude odsouhlasen architektem dle předložených vzorků kování: zadlabací zámek pro cylindrickou vložku, objektové požární provedení zámek: cylindrická vložka v systému generálního klíče, IV. stupeň bezpečnosti klika: štítové dveřní kování klika/klika, nerezová, požární objektové kování Projekt tř. 4 (zatřídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B) samozavírač: certifikovaný s kluznou lištou pro požární a kouřotěsné dveře vč. montážní desky zárubeň: systémová, jednorámová, těsněná, požární, k zazdění do tuhé podpěrné konstrukce s nízkou nebo vysokou objemovou hmotností. Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy (3 ks), drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je zpevněna na svislých stranách výztuhami pro zazdění a kotvami pro zazdění práh: bez prahu. ostatní: okopový plech, kartáčovaný nerez, v. 150 mm nalepený z obou stran.	-	-	3P	2P	5P	Dveře nesmí být vybaveny aretačním mechanismem (zarážkou) proti zavření!!! Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač). Zárubeň pro zdivo tl. 180 mm – 3ks (ve 2.NP) a pro zdivo tl. 145 mm – 3ks (ve 3.NP) po omítkách.
						1L	1L	

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	

VZOR:

objektové kování **Projekt tř. 4, protipožární odolnost** (zatřídění dle EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 min. 4,7-D1,1,4,1,B)

- kování s vratnou pružinou
- kovový vnitřní štít
- nacvakávací krycí nerezový štít
- celonerezové provedení vč. krčku
- nerezový čtyřhran
- nerezový červík
- zajišťovací gel
- montáž na dveře do tloušťky 126 mm
- záruka 7 let



VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY – REVIZNÍ DVÍŘKA

PO 10	EI30DP1-S200	Protipožární kouřotěsná revizní dvířka, vyrobena z ocelového plechu, protipožárních desek, žáruvzdorného lepidla a těsnících silikonových a intumescentních prvků. Výrobky neobsahují azbest, halogeny ani těžké kovy. požární odolnost: EI30DP1-S200; certifikovaný výrobek – veškeré komponenty musí být certifikované pro použití jako požární uzávěra provedení: dvířka jsou ocelová, lakovaná RAL 9010, vnitřní povrch izolačních desek je hladký, opatřený bílým nátěrem. Dvířka se dodávají jako komplet se zárubní. Montáž vlepením do připraveného otvoru nebo přímým zazděním. rozměr: 500×1750 mm provedení: kouřotěsné.		1			1	Montáž do instalační šachty!
PO 11	EI30DP1-S200	Protipožární kouřotěsná revizní dvířka, vyrobena z ocelového plechu, protipožárních desek, žáruvzdorného lepidla a těsnících silikonových a intumescentních prvků. Výrobky neobsahují azbest, halogeny ani těžké kovy. požární odolnost: EI30DP1-S200; certifikovaný výrobek – veškeré komponenty musí být certifikované pro použití jako požární uzávěra provedení: dvířka jsou ocelová, lakovaná RAL 9010, vnitřní povrch izolačních desek je hladký, opatřený bílým nátěrem. Dvířka se dodávají jako komplet se zárubní. Montáž vlepením do připraveného otvoru nebo přímým zazděním. rozměr: 400×600 mm provedení: kouřotěsné.		1	1	1	3	Montáž do instalační šachty!

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚR

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
PO 12	EI30DP1-S200	Protipožární kouřotěsná revizní dvířka, vyrobena z ocelového plechu, protipožárních desek, žáruvzdorného lepidla a těsnících silikonových a intumescentních prvků. Výrobky neobsahují azbest, halogeny ani těžké kovy. požární odolnost: EI30DP1-S200; certifikovaný výrobek – veškeré komponenty musí být certifikované pro použití jako požární uzávěra provedení: dvířka jsou ocelová, lakovaná RAL 9010, vnitřní povrch izolačních desek je hladký, opatřený bílým nátěrem. Dvířka se dodávají jako komplet se zárubní. Montáž vlepením do připraveného otvoru nebo přímým zazděním. rozměr: 300×300 mm provedení: kouřotěsné.		1	2	2	5	Montáž do instalační šachty!
PO 13	EI30DP1-S200	Protipožární kouřotěsná revizní dvířka, vyrobena z ocelového plechu, protipožárních desek, žáruvzdorného lepidla a těsnících silikonových a intumescentních prvků. Výrobky neobsahují azbest, halogeny ani těžké kovy. požární odolnost: EI30DP1-S200; certifikovaný výrobek – veškeré komponenty musí být certifikované pro použití jako požární uzávěra provedení: dvířka jsou ocelová, lakovaná RAL 9010, vnitřní povrch izolačních desek je hladký, opatřený bílým nátěrem. Dvířka se dodávají jako komplet se zárubní. Montáž vlepením do připraveného otvoru nebo přímým zazděním. rozměr: 500×500 mm provedení: kouřotěsné.			1	1	2	Montáž do instalační šachty!