


M 1:10



POZNÁMKY:

1. NA ZABRADL JE TŘEBA VYPRACOVAT VÝROBNĚ-TECHNICKOU DOKUMENTACI.
2. DETAILY ZABRADL BUDOU VYPRACOVANY V RDS A VĚ VÝROBNĚ-TECHNICKÉ DOKUMENTACI.
3. VODOROVNÉ PRVKY ZABRADL NUTNO PROVĚST V PŘÍSLUŠNÉM PODELNÉM SKLONU.
4. ZABRADL BUDE NATŘENO V BARVĚ DLE POŽADAVKU INESTORA.
5. VEŠKÉRE HRANY PŘED PROVEDENÍM P.K.O. ZAOLIT POLOMĚREM R=2mm
6. VEŠKÉRE SVARY TL. 3mm, NENÍ-LI UVEDENO JINAK

Obecně:


- Výrobu a montáž provádět dle ČSN EN 1090-2 – výrobní kategorie EXC2.
- Při stavbě dodržovat podmínky obsažené v Technické zprávě vydané s projektovou dokumentací

Svary:

- Všechny položky jednotlivých dílců vzájemně svítí. Neoznačené svíčky svítí svatkovými koutovými svary.
- Všechny "oči" přípojných trub (Y,I), které prověří na plynou tloušťku spojovaných profilů s prodloužením.
- Všechny svary jsou průběžné v maximální možné délce svaru.
- Svarování provádět s ohledem na kvalitu povrchové úpravy – nepoužívat silikonové nátěry proti rozšíření.
- Uzatvorené části opatřit odvzdušňovacími a odtokovými otvory.
- Stupeň jakosti svarových spojů C podle ČSN EN 5817.
- Provádět směr jen svářeč se zkouškou dle ČSN EN 287-1.

Povrchová úprava:

- žŕrové zinkovní ponore, tl. Zn povlaku min. 80 mikrometroŕ.
- 2x naŕer na boží epoxidové pryskyřice (80+80 mikrometroŕ)—tl. celkem 160 mikrometroŕ
- Vrchní polyuretanový naŕer tl. 80 mikrometroŕ — odstín dle požadavků investor
- Poškozenou povrchovou úpravu, například po dojezdě šroubových spoŕů, je třeba obnovit naŕterem



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová
 U Bachmaje 29, 326 00 PLZEŇ
 tel. 377 455 842

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT P.V.

SOUŘADICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová		Ing. Škubalová	

Kroje: Přezkavský

Objednatel: krojařská správa a údržba Přezkavského kroje

Kat. území: Tlučná

Akce:

PD – Přestavba mostu ev. č. 2033-4, Tlučná

FORMÁT

DATUM	PDPŠ	ČÍS. ZÁKAZKY	MĚŘÍTKO
4/2020	PDPŠ	1636	1:50

Obsah:

SCHEMA ZABRADLI

ČÍS. VYKRESU
13

ČÍS. KOPIE