

Dana Škubalová

Vyřizuje: Dobeš /724 026 274

Naše značka: POS-PD-442-18  
Datum: 11.4.2018

**DSP: „Přestavba mostu ev.č. 2033-4, Tlučná“**

V rámci nově navrhované stavby dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak hloubkově a **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**
2. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
3. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění výše uvedených připomínek a Všeobecných podmínek ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci **SEK č.j.: 522434/18 vydané dne 26.1.2018**, nemá námitek k povolení stavby příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s kontaktujte Josef Dobeš/ 724026274

**Vytyčení sítí elektronických komunikací v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro Vás může zajistit odborný pracovník naší společnosti: Pavel Váša, pracoviště: Karlovy Vary, telefon: 602 336 637, 238 465 621, email: [pavel.vasa@cetin.cz](mailto:pavel.vasa@cetin.cz)**

S pozdravem

  
Josef Dobeš  
Specialista provozu sítě  
► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
m: +420 724 026 274

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063