

Vážená paní  
Ing. Daniela Škubalová - Projekční kancelář  
U Bachmače 29  
326 00, Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

23. 8. 2018

NAŠE ZNAČKA

1099951223

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Hloušek/800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Plzeň, 13. 9. 2018

**Vyjádření k PD k akci „Přestavba mostu ev. č. 2033-4 Tlučná“ v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami.**

V zájmovém území se nachází nadzemní vedení NN 0,4kV a VN 22kV v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s. Toto zařízení je chráněno ochranným pásmem ve smyslu §46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění. Dále upozorňujeme, že zde probíhá příprava investiční akce č. IE-12-0006339 (přeložení nadzemního/vybudování nového zemního kabelového vedení).


Souhlasíme s výše zmíněnou stavbou při splnění následujících podmínek:

- 1) Plánovaná akce bude koordinována s výše zmíněnou investiční akcí ČEZ Distribuce, a.s. č IE-12-0006339
- 2) Zemní a výkopové práce v blízkosti stávajících podpěrných bodů nadzemní vedení NN 0,4kV a VN 22kV budou probíhat se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k narušení jejich stability. U podpěrných bodů nadzemního vedení VN 22kV budou tyto práce probíhat v minimální vzdálenosti 5m od jejich pat. Dojde-li během prací k poškození zemnicích prvků jednotlivých podpěrných bodů, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku naší společnosti, tel.: 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst je možné pouze se souhlasem naší společnosti. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 3) V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak zvyšována současná výšková niveleta země.
- 4) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
- 5) Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. Pokud nebude možné dodržet vzdálenosti dle této ČSN, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- 6) Při provádění činnosti a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace.

- 7) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

Platnost tohoto vyjádření je do 13. 9. 2019, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem



Ing. Zdeněk Rada  
vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a.s.



**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín - Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8, PSČ 405 02  
IČO: 247 29 035

145