

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2					
NÁZEV ZAKÁZKY					
VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE V HORAŽĎOVICÍCH					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/162/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	5759/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000501
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10643.html				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.				
SÍDLO:	Blatenská 314, Horažďovice, 341 01	IČO:	26360870		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Martin Grolmus – předseda rady jednatelů, Ing. Ondřej Provalil, MBA – místopředseda rady jednatelů				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Martin Grolmus				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP – 32. výzva; CZ.06.04.03/00/22_032/0001989				
POŘADOVÉ ČÍSLO VZ V ISKP:	00001930				
HASH VZ V ISKP:	2hTLxVZ				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 13. 9. 2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

- Žádáme zadavatele o sdělení, kde se v poskytnuté zadávací dokumentaci nachází dílčí PD, která by znázorňovala a popisovala dočasnou jeřábovou dráhu – viz. pol. níže, tak aby mohla být jednoznačně oceněna.

020 - SO 01 Východní přístavba - stavební část

188	K	949002612	Montáž dočasně jeřábové dráhy kolový tlak do 20 t o rozchodu do 4 m	m	15,000
189	K	949002812	Demontáž dočasně jeřábové dráhy kolový tlak do 20 t o rozchodu do 4 m	m	15,000

Popř. žádáme o doplnění projektové dokumentace.

Odpověď zpracovatele PD:

V případě že bude realizační firma pro stavbu záměru v rámci zařízení staveniště potřebovat věžový jeřáb s pojezdem, pak ať nacení tuto položku dle jeho potřeby dle jím vypracovaného plánu organizace a řízení výstavby (POV). V opačném případě, kdy takovýto jeřáb nebude potřebovat, může tato položka zůstat neoceněna.

Dotaz č. 2:

1. Žádáme o vysvětlení k „plastovému protipožárnímu oknu“ ozn. Ve výpisu prvků jako C08, neboť jsme ho nenalezli ve výkazu výměr.
Pravděpodobně se má jednat o položku č. 349 (ve VV ozn. také C07), která by rozměrově odpovídala oknu C08 – viz. níže

349	K	7669-2-060	Dodávka a montáž plastového okna 3/P 1250/2000 mm EI-30-DP3 - viz ozn. C07	ks	1,000
-----	---	------------	---	----	-------

Dále žádáme, zda má skutečně jít o plastové okno, neboť požární odolnost EI-30 DP3, kdy má výplň otvoru bránit plamenům a odolávat tepelnému toku po dobu 30 min, zde v tomto případě bude nespílnitelná. V této třídě odolnosti je možné provedené z hliníku, resp. i ze dřeva. Prosíme o uvedení do souladu.

Odpověď zpracovatele PD:

Ano, jedná se skutečně o položku č.349 v soupisu prací objektu SO 01. Okno nemusí být plastové, je možné provedení v hliníku. Podmínkou je požadovaná požární odolnost EI-30-DP3 a celkový součinitel prostupu tepla oknem $U_w \leq 1,0 W/m^2K$.

hliníkové protipožární trojdílné okno	ks
1250x2000	ks
2.NP	ks
1	ks
6ti komorový profilový systém.	vm
šedá	l
Zasklení Ug=0,8	l
pevné	U
Uw=1,0 W/m2K	U
EI-30-DP3 NEOTEVÍRAVÉ	ks

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Přílohy:

- výpis výplní_položka C08.pdf

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. René Hartman

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace