

PŮDORYS NAPOJENÍ MOBILNÍHO ZDROJE 1:100


POZNÁMKA:

- Po dobu rekonstrukce kotleny bude příprava TUV zajištěna el. kotlem 50kW, kterým se posílí plynový kotel 48kW. Akumulace TUV je zajištěna dvojicí boilerů. Pro napojení el. kotle se do 3. pole silového rozvaděče výměníkové stanice doobrojí pojistkový odpínač do 160A. Kotel se napojí kabelem CYKY 4Jx16mm2.
- Pro záložní (rezervní) vytápění nemocnice, pokud bude probíhat i na podzim, je navržena mobilní výtopna 1000kW. Její napojení se provede z vývodu 3x32A nového rozvaděče kotleny kabelem CYKY 4Jx10 přes přechovou skříň, která se instaluje na venkovní stěně. Z této skříň se výtopna napojí těžkou šňůrou CGTG 5X6mm2.

AUTORIZACE :
Ing. M. ČERMÁK
ČKAIT 0004079

VÝTIŠK :

±0,000 = 383,250 m.n.m. BpV



INVESTOR:	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň		
STAVBA:	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ROKYCANSKÉ NEMOCNICE		
MÍSTO STAVBY:	Rokycanská nemocnice, Voldušská 750, 337 01 Rokycany		
VYPRACOVAL:		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GP KOORDINOVAL:
Ing. Jiří EHRENBARGER		Ing. Jiří EHRENBARGER	Ing. M. ČERMÁK
OBJEKT:	D.2.3 REALIZAČNÍ OPATŘENÍ		
ČÁST:	D.2.3.1b Instalace mobilní kotelny - Napojení na přívod EE		
VÝKRES:	NAPOJENÍ NA PŘÍVOD EE - Půdorys Navrhovaný stav		
FORMÁT:	8x44	MĚŘITKO:	ZAK. ČÍSLO:
DATUM:	03/2023	M 1:100	CKJ-10/2022-P39
STUPEŇ PD:	DZS/DPS		
SOUBOR:	D1.Stavební objekty		

TECHNICKÉ VÝKRESY JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI ČKJ PROJEKT, SPOL. S R.O. NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁNÍ TŘETÍ OSOUBA, ČI JINAK S NÍM N



ČKJ Projekt, spol. s r.o.
Doležalova 1059, 198 00 Praha 9
IČ. 452 80 495
kancelář :
Dolnoměcholupská 1418/12
102 00 Praha 10
mob. +420 603 801 400
E-mail : projekt@ckj.cz

Č. PŘÍLOHY:
D.2.3.1d-MBK-V01

Tento výkres je majetkem společnosti ČKJ Projekt, spol. s r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou, či jinak s ním nakládáno bez souhlasu společnosti.