



1. PP

Legenda EPS:

- ☐ OH Vnitřní sířena s majkem
- ☐ OH OPřO-KOUřOVý hlásič
- ☐ OH OPřO-KOUřOVý hlásič v kazetovém podhledu
- ☐ OH POžární tlačítko
- ☐ OH ZABĚSKOVý majak
- ☐ OH ÚSTŘEDNÁ EPS
- ☐ OH KLÍČOVý TREZOR
- ☐ OH DBSLUŽNĚ PULE POžární DOPRANY
- ☐ OH TABLO DBSLUHY
- ☐ OH ZABĚSKOVý DALŠNĚHO PŘEDNUSU
- ☐ OH TOTAL STOP

Legenda kabeláže:

- EUBRITRE E30/60 JE-HKSDH 4x2x0,8 - napojení OPřO a KTPO
- EUBRITRE EF 180 2X15 - napojení sířen
- Úřadský 2x2x0,8 - detekční úřad LI

0 5m



EXIRTA s.r.o. Křovčická 2221 Tadov 947 01 IČO: 00372895 Zapsaný v: PD7-2023		EXIRTA s.r.o. Křovčická 2221 Tadov 947 01 IČO: 00372895 Zapsaný v: PD7-2023	
Zodpovědný projektant:		Podpis:	
Ing. Jan Benda		Ing. Jan Benda	
Titul:		Podpis:	
Ing. Jan Benda		Ing. Jan Benda	
Objekt:		Stavba:	
Centrum sociálních služeb		DPS	
Adresa:		Město:	
IČO: 00372895		Tadov	
Datum:		7/2023	
Meno:		Stavba:	
D.1.4. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - EPS		DPS	
Datum:		Stavba:	
Instalace EPS, Pánevská 2068, 347 01 Tadov Bv		DPS	
Výnos:		Stavba:	
Dispozice systému EPS 1. PP		DPS	