

PROTOKOL č. 1/2023

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí dle ČSN 33 2000-3 ed.2

Blanka Čapková
projektování el. instalací a hromosvodů
IČO 167312004, Rokycany 723/III

V Rokycanech dne 31.5.2023

Složení komise :

předseda	Ing. R. Jedlička	projektant stav.části
člen	B. Čapková	projektant elektro
člen	Mgr. Petr Mazanec	investor

Název objektu : ŠKOLNÍ JÍDELNA - VÝDEJNA
Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 23

Podklady : stavební výkresy
příslušné ČSN zejména 33 2000-3 ed.2

Popis objektu : Jedná se o dřevostavbu obklopenou stávajícími vyššími objekty.
Střecha bude vegetační a na části s fólií a kačírkem.

Rozhodnutí :

Prostor jídelny, chodby

Stupeň nebezpečnosti – prostor:

AA 5	AE 1	AJ 1	AN 1		BD 1
AB 5	AF 1	AK 1	AP 1	BA 1	BE 1
AC 1	AG 1	AL 1	AQ 1	BB 1	CB 1
AD 1	AH 1	AM 1	AR 1	BC 1	CA 2

Zdůvodnění

AA5 - s teplotou okolí +5 až 40°C

AA5 - prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulace teploty a vlhkosti.

BA1 - v prostoru se vyskytují nepoučené osoby

CA2 – jedná se o budovu konstruovanou z hořlavých materiálů - dřevostavba

Prostor mytí nádobí, výdejna obědů

Stupeň nebezpečnosti - prostor:

AA 5	AE 1	AJ 1	AN 1		BD 1
AB 5	AF 1	AK 1	AP 1	BA 4	BE 1
AC 1	AG 1	AL 1	AQ 1	BB 1	CB 1
AD 2	AH 1	AM 1	AR 1	BC 1	CA 2

Zdůvodnění

AA5 - s teplotou okolí +5 až 40°C

AB5 - prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty a vlhkosti.

BA4 - v prostoru se vyskytují poučené osoby, aby se vyvirovali nebezpečí

AD2 - v prostoru se mohou vyskytovat volně padající kapky

CA2 – jedná se o budovu konstruovanou z hořlavých materiálů - dřevostavba

Prostor šatny, chodby, WC

Stupeň nebezpečnosti - prostor:

AA 5	AE 1	AJ 1	AN 1		BD 1
AB 5	AF 1	AK 1	AP 1	BA 4	BE 1
AC 1	AG 1	AL 1	AQ 1	BB 1	CB 1
AD 2	AH 1	AM 1	AR 1	BC 1	CA 2

Zdůvodnění

AA5 - s teplotou okolí +5 až 40°C

AB5 - prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty a vlhkosti.

BA4 - v prostoru se vyskytují poučené osoby, aby se vyvarovali nebezpečí

AD2 - v prostoru / u sprchy/ se mohou vyskytovat volně padající kapky

CA2 – jedná se o budovu konstruovanou z hořlavých materiálů - dřevostavba

31.5. 2023

.....
datum sepsání protokolu

.....
podpis předsedy komise