

# VÝPIS MATERIÁLU

## elektroinstalace

1.	sil. kabel CYKY-O 3x1,5	m	25
2.	sil. kabel CYKY-J 3x1,5	m	380
3.	sil. kabel CYKY-J 4x1,5	m	20
4.	sil. kabel CYKY-J 5x1,5	m	50
5.	sil. kabel CYKY-J 3x2,5	m	280
6.	sil. kabel CYKY-J 5x2,5	m	40
7.	sil. kabel CYKY-J 5x4	m	50
8.	sil. kabel CYKY-J 5x6	m	8
9.	sil. kabel CYKY-J 5x16      odměřit na místě	m	
10.	sil.kabel CYKY-J 3x50+35      odměřit na místě	m	
11.	ochran.vodič CY 4 žz	m	30
12.	ochran. vodič CY 10 žz 16 žz	m	10+5
13.	spínač jednopólový 10A, 250V IP 20	ks	10
14.	spínač jednopólový s popisovým polem a průzorem 10A/250V IP 20	ks	1
15.	spínač střídavý 10A,250V IP 20	ks	10
16.	zásuvka domovní 16A/250V IP 20	ks	19
17.	centrál stop tlačítko plast skříň	ks	1
18.	spínač 25A/400V IP 65	m	3
19.	spínač 40A/400V IP 65	m	1
20.	krabice přístrojová dvouplášťová do hořlavých materiálů 68 L/1	ks	40
21.	krabice odbočná dvouplášťová do hořlavých materiálů 68 L/2	kg	15
22.	krabice rozvodná dvouplášťová do hořlavých materiálů 68 L/3	ks	30
23.	svorka zkušební SZ	ks	1
24.	svítidlo přisazené LED 4851 lm 48W	ks	8
25.	svítidlo stropní nebo nástěnné LED 13W IP65	ks	8
26.	svítidla dle projektu architekta	ks	21
27.	svítidla nouzová dle projektu architekta	ks	7
28.	svorkovnice 1240 na vyrovnání potenciálu	ks	1
29.	topný kabel s příslušenstvím pro samoregul.vpustě a sifony VZT	ks	8
30.	rozsaděč RH – pod omítku IP 30, 144 modulů	ks	1

Délku vodičů upřesní prováděcí firma

## Hromosvody

1.	jímací vedení AlMgSi Ø8	m	120
2.	svodové vedení HVI	m	35
3.	uzemňovací vedení FeZn Ø 10 pp.FeZn 30/4	m	100
4.	svorka křížová SK	ks	7
5.	svorka spojovací SS	ks	30
6.	svorka zkušební SZ	ks	8
7.	svorka pro spojení se základovým zemničem SR3	ks	8
8.	svorka pro připojení izolovaného svodu a zemniče	ks	7
9.	krabice v chodníku pro spojení HVI se zemničem	ks	7
10.	ochranný úhelník OÚ	ks	7
11.	držák vodiče HVI	ks	21
12.	podpěra vedení na plochou střechu	ks	20
13.	podpěra vedení na atiku	ks	55
14.	jímací tyč AlMgSi 2500 mm	ks	1
15.	jímací tyč AlMgSi 6000 mm	ks	3
16.	označovací štítek svodů	ks	7