

Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, příspěvková organizace
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň



NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

ODESLÁNO DNE

001113583285

Ing. Petr Hloušek / 800 850 860

2. 3. 2021

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážení,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 17. 2. 2021, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

V zájmovém území Vaší stavby a/nebo s ní související činnosti na pozemcích parcelní číslo 469/1, 174, 389/6, 235/1, 262/1, 262/2, v katastrálním území Kozolupy vedené pod názvem **“II/605 - II/180 – Kozolupy - OK”** se nachází tato zařízení v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.: podzemní kabelové vedení NN 0,4kV, nadzemní vedení NN 0,4kV

S níže uvedeným odůvodněním Vám jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sdělujeme, že nesouhlasíme se záměrem dle předložené projektové dokumentace.

Odůvodnění:

1. Důvodem nesouhlasu je
 - umístění součásti stavby v ochranném podzemního kabelového vedení NN 0,4kV.– umístění komunikace (v projektové dokumentaci zmiňována nutná směrová úprava podzemního kabelového vedení NN 0,4kV.) ČEZ Distribuce a.s., neeviduje v zájmovém územní platný smluvní vztah řešící navrhovanou směrovou úpravu podzemního kabelového vedení. Na základě podané žádosti o přeložku č. 8120067325, evidujeme pouze stavbu č. IZ-12-0000654, která však neřeší výše zmiňovanou úpravu podzemního kabelového vedení.
2. Situaci je nutné řešit přeložkou zařízení distribuční soustavy ve smyslu §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění (přeložení popř. ochrání podzemního vedení NN 0,4kV). O přeložku zařízení distribuční soustavy je nutno písemně požádat. Na základě podané žádosti o přeložku bude zpracováno technické řešení dané stavby, které je nutné zapracovat do projektové dokumentace a opětovně předložit ČEZ Distribuci, a.s. k vyjádření. Upozorňujeme, že k provedení jakýchkoli úprav zařízení distribuční

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní linka: 800 850 860 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

soustavy v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s. je oprávněn pouze provozovatel distribuční soustavy.

Pominou-li překážky bránící udělení souhlasu, lze podat k posouzení novou žádost.
Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Z' followed by a horizontal line.

Ing. Zdeněk Rada
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.