



VP00438355

č. j.: O-2021/00952
VTDV_PO
pl: 1
dz: 26.02.2021 13:48:00

Vodárna Plzeň

Obyčejně

Naše zn.: 2021/00952
Vyřizuje: Lenka KUČEROVÁ
Tel.: +420377413343
E-mail: lenka.kucerova@vodarna.cz
Datum: 26. 2. 2021

Ing. Jan Henig
K Roli 553/16
321 00 Plzeň

Kozolupy – II/605 – II/180 okružní křižovatka, stanovisko k projektu pro stavební řízení

Dne 17. 2. 2021 jste nám předložili žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení výše uvedené akce. Zhotovitelem PD je Ing. Jan Henig, investorem je SÚS PK, p. o.

Předložená projektová dokumentace řeší nahrazení původní průsečné křižovatky II/605 a II/180 v obci Kozolupy nesouměrnou okružní křižovatkou vybavenou veřejným osvětlením a odvodněním.

V prostoru stavby jsou uloženy kanalizační stoky a vodovodní řady v majetku obce Kozolupy a Čistírna - zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves, jejíž provoz zajišťuje naše společnost na základě smluvního vztahu. Dále jsou zde uloženy části splaškových kanalizačních a vodovodních přípojek k přilehlé zástavbě, jejichž majitelé jsou vlastníci napojovaných nemovitostí.

Likvidace dešťových vod je navržena systémem uličních vpustí, které budou napojeny do stávající dešťové kanalizace. Dešťovou kanalizaci v obci Kozolupy naše společnost neprovozuje.

Upozorňujeme investora na nutnost dodržení následujícího postupu:

1. Zahájení prací bude předem oznámeno provozu vodovodů v Nýřanech, vedoucí p. Kučera, tel.: 724 112 180 a provozu kanalizací v Plzni, vedoucí provozu Bc. Tomáš Mádr, tel.: 607 654 401.
2. Před zahájením prací požádejte objednávkou společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. o vytyčení stávajícího zařízení VHL. Vytyčení je potřeba objednat nejméně jeden týden předem na adrese e-mail: vytyceni@vodarna.cz.
3. Stávající vodovodní řady a kanalizační stoky včetně přípojek od všech objektů nesmí být stavbou poškozeny.
4. Bude zachováno předepsané krytí vodovodu a kanalizace v prostoru stavby odpovídající nezámrazné hloubce dle ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí a ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
5. Vodovodní a kanalizační řady ve styku s ostatními budovanými sítěmi technického vybavení musí být uloženy dle podmínek ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zároveň budou dodržena jejich ochranná pásma. Upozorňujeme, že v místech ochranných pásem vodohospodářských sítí nesmí být umístěny žádné objekty včetně kovových konstrukcí i jejich nadzemních částí, sloupů VO, vysazována zeleň a prováděny terénní úpravy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. Ochranné pásmo je dle zákona č. 274/2001 Sb. V platném znění §23, odst. 3, písmeno:
 - a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 - b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
 - c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
6. Kanalizační šachty budou umístěny v ose jízdního pruhu.
7. Silniční a chodníkové obruby nebudou podélně situovány nad trasou vodovodu (netýká se křížení). Veškeré armatury umístěné na vodovodním řadu budou situovány mimo chodníkové obruby.

8. Vodovodní řady a kanalizační stoky budou respektovány a poklopy dotčených vodárenských armatur a přípojkových uzávěrů budou uloženy do úrovně nového povrchu.
9. V případě jakéhokoli poškození /havárie/ stávajícího vodovodního a kanalizačního zařízení musí zhotovitel ihned informovat pracovníky objednatele a pracovníky provozů VODÁRNY PLZEŇ a.s.
10. Pokud dojde v průběhu stavebního řízení ke změně s dopadem na zařízení provozovaná VODÁRNOU PLZEŇ a.s. musí být tyto změny znovu projednány a odsouhlaseny.
11. Po dokončení stavby vyzve dodavatel zástupce provozu ke kontrole dotčených vodárenských armatur. Případné závady budou dodavatelem odstraněny.

S předloženou projektovou dokumentací při dodržení výše uvedených bodů souhlasíme.

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

Malostranská 143/2

326 00 Plzeň (33)



Ing. Mirka Formanová

vedoucí odboru správy majetku

Kopie

VSOV, VSPV, VPN, VK

Obec Kozolupy, Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy

Čistírna - zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov