

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3					
NÁZEV ZAKÁZKY					
REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ROKYCANSKÉ NEMOCNICE					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/14/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	6647/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000550
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10692.html				
ODKAZ VVZ:	---				
ODKAZ TED:	---				
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18, Plzeň, 306 13			IČO:	70890366
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Rudolf Špoták - hejtman				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Záhoř				

kalendářních dnů od předání staveniště (bez ohledu na roční období, klimatické podmínky, nebo energetickou situaci)“ **vychází z potřeb Zadavatele.** V současné době je kotelná v Rokycanské nemocnici daleko za hranicí technické a morální životnosti, a její provozuschopnost a spolehlivost je tímto dlouhodobým nevyhovujícím stavem výrazně snížena. Spolehlivé a nepřetržité dodávky tepla a teplé vody pro nemocnici jsou ohrožovány stále častějšími výpadky s nutností provádění dílčích i rozsáhlejších prozatímních oprav. V případně totálního výpadku provozu kotelny hrozí bezprostřední riziko uzavření celého nemocničního zařízení, a nutná evakuace pacientů i lékařského a ošetřujícího personálu do okolních nemocnic. Z toho by pro zřizovatele a Zadavatele – Plzeňský kraj, který je plně odpovědný za zabezpečení lékařské péče v krajských nemocnicích, vyplývaly obtížně zvládnutelné následky, a to zejména z omezení či snížení úrovně poskytované léčebné péče díky evakuaci, a to vč. ohrožení života kritických pacientů (např. JIP, plánované operace atp.), a dále z důsledků enormních neplánovaných nákladů, souvisejících s takovou evakuací. Nevylučuje vícenásledky a snížení akceschopnosti okolních nemocnic, které by byly nuceny převzít pacienty Rokycanské nemocnice.

Zadavatel ze všech výše uvedených důvodů a po zkušenostech z předchozích neúspěšných zadávacích řízení (celkem 3 v období let 2020-2022) zadal zpracování projektového řešení stavby ve velmi podrobném členění projektové dokumentace (viz. Příloha č. 3 – Projektová dokumentace pro provedení stavby, vč. soupisu prací a výkazu výměr, zpracovaná autorizovanou osobou), vč. takových technických, technologických a realizačních opatření, aby bylo možné stavbu zahájit v jakékoli části kalendářního roku, a dále, aby ji bylo možné úspěšně dokončit v uvedených požadovaných termínech (viz. např. instalace Mobilní plynové kotelny, statické podepření a konstrukční odlehčení stropních konstrukcí, které jsou v havari

f. poskytnout součinnosti objednateli při kolaudaci díla.

Soupis prací a výkazů výměr VRN + OR:

114	ZAJIŠTĚNÍ SOUHLASU S UŽÍVÁNÍM STAVBY ("KOLAUDACE") - zajištění průběžné informovanosti Stavebního úřadu, orgánů OŽP a DOSS, a dále zajištění všech nutných a potřebných souhlasných vyjádření, stanovisek a Rozhodnutí v souvislosti s dokončením stavby (udržovacích prací) a uvedením nové technologie kotleny do provozu (se součinností a podporou stavebníka), vč. závěrečného písemného vyjádření dotčeného Stavebního úřadu a orgánů Ochrany životního prostředí (OŽP)	kpl	1,000	0,00
-----	---	-----	-------	------

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zajištění souhlasu s užíváním stavby zajišťuje stavebník (Zadavatel) tedy Plzeňský kraj. Stavebník však bude vyžadovat po dodavateli zajištění (obstarání) souhlasných vyjádření a stanovisek nutných pro uvedení do provozu. Tedy především stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy, orgánů ochrany životního prostředí a dalších orgánů a organizací, které se vyjadřují k uvedení díla do provozu. Dodavatel tedy poskytuje součinnost stavebníkovi/ zadavateli.

Dotaz:

4) *Zadávací dokumentace – 3. 3 Technická kvalifikace – B. Seznam techniků referenčních zakázek – v rámci tohoto odstavce je požadováno „oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny“, viz níže:*

d) osoba disponující osvědčením dle zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, § 9 (oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k

V Zadávací dokumentaci veřejné zakázky v čl. 3.3., písm. B., část d) a v Příloze č. 4 Zadávací dokumentace – Čestné prohlášení o kvalifikaci k veřejné zakázce, není rozpor. Zadavatel požaduje doložit osobu disponující osvědčením dle platného zákona č. 250/2021 Sb.

Legislativní problém vznikl tím, že zákon č. 250/2021 Sb. (o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů), který má účinnost od 01. 07. 2022, v § 25 zrušil Vyhlášku č. 50/1978 Sb. Řada osob, které disponují osvědčením dle § 8, Vyhlášky č. 50/1978 Sb., dosud nemá vydané osvědčení dle nového zákona č. 250/2021 Sb., dle § 9 (který je nazván: „oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny“). Zadavatel ve snaze dodržovat zásady přiměřenosti a rovného zacházení, proto akceptuje v nabídce doložení požadavku na osobu disponující buď osvědčením dle nového zákona č. 250/2021 Sb. (§ 9), nebo dle dřívější Vyhlášky č. 50/1978 Sb., (§ 8).

Dotaz:

5) V Zadávací dokumentaci – 3. 3 Technická kvalifikace – D. Seznam referenčních zakázek – je možno druhou a třetí referenční zakázku plnit kotelnou vyšší kategorie – za předpokladu splnění ostatních požadavků? Např. druhá referenční zakázka by byla doložena kotelnou I. kategorie.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Zadavatel sděluje, že v rámci technické kvalifikace (Zadávací dokumentace veřejné zakázky čl. 3.3, písm. D.) jsou uvedeny u referenčních zakázek minimální číselné hodnoty s uvedením pojmu „alespoň“, to znamená, že bude akceptována referenční zakázka, která číselné hodnoty s výrazem „alespoň“ splňuje, nebo překračuje, samozřejmě za předpokladu, že budou splněny zároveň i ostatní požadavky.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek pro