

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel č.1:

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Zadavatel č.2:

Název:	Obec Kozolupy		
IČO:	257940		
Sídlo:	Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy		
vyř.:	Kateřina Hlavatá	tel.	377 172 411
č.j.	22252/23/SÚSPK-P	email:	katerina.hlavata@suspk.eu

Veřejná zakázka:

II/605 - II/180 Kozolupy - okružní křižovatka

Celková předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:	24 934 947,50 Kč
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.1 v Kč bez DPH:	22 388 962,40 Kč
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.2 v Kč bez DPH:	2 545 985,10 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	stavební úpravy silnic (rekonstrukce)
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000742

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne 30.10.2023 žádosti, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:	
1	Při kontrole dokumentace jsme ve výkresu D.1.1.3. jsme objevili v Řezu 1-1 popisek o míře zhutnění D=100% PS (u středového ostrůvku) u Řezu 2-2 je ovšem u středového ostrůvku uvedena míra zhutnění D=98% PS. Může, prosím, zadavatel upřesnit, která varianta je správná?

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Pro provedení zemního tělesa středového ostrůvku platí míra zhutnění D=100% PS.
------	---

Datum vyhotovení:	31.10.2023
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky