

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1					
NÁZEV ZAKÁZKY					
VÝSTAVBA NOVÉ HALY V DÍLNÁCH SŠ KRALOVICE					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/170/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	7072/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000490
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10632.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/b722d271-d9da-4509-bd65-6cfa0b460c76				
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32				
SÍDLO:	nám. Osvobození 32, Kralovice 331 41	IČO:	00077704		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Milan Oravec - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Milan Oravec				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Ladislav Pešička				
E-MAIL:	Ladislav.pesicka@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP – 43. výzva – Střední školy- SC 4.1 (PR)				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 2. 11. 2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

D.1.4.5 Stlačený vzduch

V technické zprávě je psáno, že na potrubí stlačeného vzduchu (jak v kompresorovně, tak i na hale) bude použito hliníkové potrubí spojované pomocí systému zářezných kroužků. Avšak ve výkazu výměr (záložka D.1.4.5- Stlačený vzduch) je uvedeno, že požadovaný materiál pro potrubí jsou měděné trubky spojované lisováním, případně potrubí z ocelových trubek, případně hadice nerezové..... Prosíme o vysvětlení a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Platné je hliníkové potrubí spojované pomocí systému zářezných kroužků. Výkaz výměr byl upraven.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění

Příloha:

- Aktualizovaný rozpočet a výkaz výměr s označením PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU NOVÉ HALY V DÍLNÁCH SŠ KRALOVICE [zadání] V2, který je nahrán v detailu zakázky v sekci „Zadávací dokumentace“.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Bc. Ladislav Pešíčka
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace