



SEZNAM ZAŘÍZENÍ			
POZICE	POČET KUSŮ	SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	ELECTRICKÉ ÚDAJE
1	1	VYMĚNKOVÁ STANICE HORKÁ VODA – TEPLÁ VODA, VÝKON 250 kW, VÝSTUP 2 REGULOVANÉ	1x 230V, 50Hz, 16A
2	2	TEPLOVODUŠNÁ JEDNOTKA SAHARA MAX HN 33MMWRAP-SDO MČA3M3AC00K ZH3.2002	3x400V, 50Hz, 0,4kW
3	3	TEPLOVODUŠNÁ JEDNOTKA SAHARA MAX HN 33MMWRAP-SDO MČA3M3AC000	3x400V, 50Hz, 0,4kW
4	1	ZASOBNÍKOVÝ OHRNIVÁČ VODY OKC300NTR/HP, OBJEM 300 LITRŮ, 3,2 M2	

INDEX:	ZMĚNA:	DATUM:	PODPIS:	Ing. Frontisek ŽEZULE
Vypracoval: ING. ŽEZULE				K LÉHBI 908
Zodp. proj.: ING. ŽEZULE				339 01 Klatovy 2
HIP:	Datum: 08/2022	Farmb:	Měřtko:	Vyhotořil:
Investor:	Stupeň:	Č. přílohy:	Poznamka:	
SOU Elektrotechnické Plzeň	DPS.		ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ OBJEKTU PRŮVLSLOVA 4, PLZEŇ	
Věpnická 653/56, 318 00 Píseň-Savotny				
Název:				
VYTÁPĚNÍ HALY			2	D
PŮDORYS 1. NP			114502	00
				Revize: