

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	224/23/P
Vyřizuje:	Ing.Radka Perlíková
Kontakt:	607 189 292 radka.perlikova@vosrok.cz
Datum:	1.9.2023

Jiří Rampouch
Projektant pozemních staveb

Věc: Stanovisko k existenci sítí
Akce: Rokycany – Jiráskova 181
Žadatel: Jiří Rampouch

V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** podzemní zařízení **vodovod, kanalizace** ve správě naší společnosti (viz.**orientační zákres** na přiložené situaci).

Akci je možné provádět za těchto podmínek :

v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízeními ve správě naší společnosti, včetně vytyčení

vodovod – středisko Vodovody – Jan Krejčí. tel. 702 210 419, jan.krejci@vosrok.cz



kanalizace – středisko Kanalizace – Jiří Louda, DiS, tel.601 390 752, jiri.louda@vosrok.cz

- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
- **před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat**
- **při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení**
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklapy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu **1,5 m** od vnější hrany potrubí na obě strany
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s našimi zařízeními je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů
- zákres sítí je pouze orientační
- **platnost potvrzení 1 rok**

Vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod a kanalizaci ve správě naší společnosti.

Ing.Radka Perlíková
vedoucí oddělení obchodních
vztahů s klienty

Příloha: 1 x situace


**Vodohospodářská
společnost Rokycany, s.r.o.**
Sedláčkova 651, 337 01 Rokycany
IČ: 45351325

