

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ DODAVATELE

NÁZEV ZAKÁZKY

REKONSTRUKCE VÝTAHU + REKONSTRUKCE A STAVBA UČEBEN NA G+SOŠ ROKYCANY

1. část - rekonstrukce výtahu (stavební část + technologie) – 2. vyhlášení

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/129/CN/23(5)	ČÍSLO JEDNACÍ:	7942/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000689
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10830.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115				
SÍDLO:	Mládežníků 1115, Rokycany, 337 01	IČO:	48380296		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	RNDr. Pavel Vlach - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Bc. Lenka Likeová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Štěpánka Hamatová				
E-MAIL:	stepanka.hamatova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2021-2027, 43. výzva; CZ.06.04.01/00/22_043/0002033				

Zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“)

rozhodl o vyloučení

dodavatele **PRESTOL holding, a.s.**, IČO: 00885045, se sídlem Plzeň 3, Doudlevice, Zborovská 542/29, protože údaje předložené v nabídce nesplňují zadávací podmínky.

Odůvodnění:

Dodavatelem nabízené plnění, konkrétně výtahová technologie (výtah OTI ELEX), nesplňuje dle údajů uvedených v nabídce požadavky zadavatele:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3.1 je uveden požadavek na nosné prostředky v podobě plochých pásů. Ve vysvětlení zadávací dokumentaci č. 2 zadavatel tento požadavek potvrdil a uvedl, že na něm trvá. V nabídce dodavatele je v technické specifikaci nabízeného výtahu uvedeno, že se jedná o výtah lanový. Nosný prostředek nabízeného produktu nesplňuje požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci.

Zadavatel shrnuje, že v nabídce dodavatele nabízený výtah OTI ELEX byl vyhodnocen jako položka plnění, která **nesplňuje výše popsané technické požadavky zadavatele.**

Zadavatel rozhodl o vyloučení dodavatele na základě § 48 odst. 2 a) ZZVZ, protože plnění nabízené dodavatelem neodpovídá požadavkům stanoveným v technické specifikaci, která je součástí Zadávací dokumentace.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí být doručeny do 15 dnů od uveřejnění rozhodnutí na profilu zadavatele.

V Rokycanech

RNDr. Pavel Vlach

ředitel

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

za zadavatele