



XC13K  
CYKY 3Cx2,5

XC14K  
CYKY 3Cx2,5

XC15K  
CYKY 3Cx2,5

XC16K  
CYKY 3Cx2,5

XC17K  
CYKY 3Cx2,5

E31  
CYSY 3Cx2,5

E25  
CYSY 3Cx2,5

E19, 6,8kW  
CYSY 5Cx2,5

E40, 10kW  
CYSY 5Cx4

E41, 5kW  
CYSY 5Cx2,5

E43, 4,2kW  
CYSY 5Cx2,5

E45, 5,4kW  
CYSY 5Cx2,5

E48, 9,5kW  
CYSY 5Cx4

E54, 11,7kW  
CYSY 5Cx4

E55, 2,7kW  
CYSY 5Cx2,5

SOUSTAVA: 3+PE,N,50HZ,400/230V,TN–C–S

PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ

OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN

POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNÍČI

Odp. projektant		Ved. projektant		Techn. kontrola	
ING. KRÍSTEK		ING. KRÍSTEK			
Místo stavby parc. č. st. 1719, 1900 a 2130/7, k. ú. Planá u M.L.					
Investor Střední škola Živnostenská a Základní škola, Planá					
Akce VESTAVBA UČEBEN, REKONSTRUKCE BYTŮ A PŘÍSTAVBA VÝTAHU – INTERNÁT SSŽ A ŽS PLANÁ					
Výkres		Formát		Číslo paré	
ROZVADĚČ R KUCHYNĚ část 2		Datum		8/2022	
		Stupeň		DPS	
		Zakázka			
		Měřitko		č. výřezu	
		15			

ELEKTROPROJEKTY  
ING.M.KRÍSTEK

IČO: 428 24 362

Planá u M.L.  
Tepelská 748