

Š01 až Š03 - 3x

- 1x Šoupě Hawle č. 4000E3 DN100 krátké
- 1x Ovládací šoupátková teleskopická souprava Hawle č. 9500E2 1,3-1,8 m pro šoupě DN100
- 1x Uliční poklop litinový šoupátkový Hawle č. 1750
- 1x Podkladová deska pod poklop Hawle č. 3481

Přírubový spoj DN200 PN10 - 2x


- Šroub M20x80 - 8 kusů
- Matice M20 - 8 kusů
- Podložka M20 - 8 kusů
- Mezipřírubové těsnění - 1 kus

Přírubový spoj DN100 PN10 - 7x

- Šroub M16x70 - 8 kusů
- Matice M16 - 8 kusů
- Podložka M16 - 8 kusů
- Mezipřírubové těsnění - 1 kus

POZN.:

- 1) Všechny tvarovky armatury budou na provozní tlak min. PN10
- 2) Potrubí PE d110 - tyče á 12m - spojovány elektrospojkami - 20 ks
- 3) Nad potrubím bude umístěn vyhlédávací vodič a výstražná fólie
- 4) Vyhlédávací vodič bude vyveden ve svítku pod poklop řadových šoupát

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST ROKYCANY, s.r.o. Sedláčkova 651, 337 01 Rokycany		
Vypracoval: Ing.arch.Eva Macháčková	Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Pösinger, Ph.D.	
Zodp. projektant: Ing.arch.Eva Macháčková		
Akce:		
Novostavba výjezdové základny ZZS PK Rokycany - vodovod		
Příloha:	Kladečské schéma vodovodu	
Investor:	ZZS PK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň	
Datum:		12/2023
Stupeň:		DPS
Č. zakázky:		2023.010
Měřitko:	-	Č. přílohy: D.1.1.4.