

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **21.06.2023**
Jednací číslo: **VOSROK/2023/072**
Vyřizuje: **Ing. Radka Perlíková**
Telefon: **607 189 292**
E-mail: **radka.perlikova@vosrok.cz**
Datum: **21.06.2023**

Žadatel:
**Vodohospodářská společnost
Rokycany, s.r.o.**
Sedláčkova 651
337 01 Rokycany

Stanovisko k existenci sítí provozovaných společností Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.

Název stavby: **Novostavba výjezdové základny ZZS PK Rokycany - vodovod**

V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** podzemní zařízením **vodovod** ve správě naší společnosti (viz. **orientační zákres** na přiložené situaci).

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se v systému GIS VOSROK nachází sítě jiných provozovatelů.

Akci je možné provádět za těchto podmínek:

1. V dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a podmínky provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti, včetně vytýčení:

Vodovod – stědiško Vodovody – Jan Krejčí, tel. 702 210 419, jan.krejci@vosrok.cz

Kanalizace – stědiško Kanalizace – Jiří Louda, DiS., tel. 601 390 752, jiri.louda@vosrok.cz

2. Při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí.
3. V případě navýšení i snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
4. **Před zahájením akce je nutné provést vytýčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat.**
5. **Při křížení nebo souběhu dodržet SN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.**
6. Zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydranty apod.
7. U nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu **1,5 m** od vnější hrany potrubí na obě strany.
8. Při případné zemní práci 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně.
9. V ochranném pásmu zařízením není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
10. **V místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné pozvat provozní stědiško ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby.**
11. V průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů.
12. Zákres sítí je pouze orientační.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod a kanalizaci ve správě naší společnosti.


*Příloha: - situace zájmového území


















Ing. Radka Perlíková
vedoucí oddělení obchodních
vztahů s klienty

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **21.06.2023**

Naše značka: **VOSROK/2023/072**

Situace zájmového území



- | | | |
|--|---|--|
|  Úsek vodovodního řadu - skupinový |  Úsek kanalizační stoky - jednotná |  Elektro vedení - El. vedení |
|  Úsek vodovodního řadu - přiváděcí |  Úsek kanalizační stoky - splašková |  Elektro vedení - Optický kabel |
|  Úsek vodovodního řadu - rozvodný |  Úsek kanalizační stoky - dešťová | |
|  Úsek vodovodního řadu - rozvodný, redukováno |  Úsek kanalizační přípojky - jednotná, gravitační | |
|  Úsek vodovodního řadu - svodný |  Úsek kanalizační přípojky - splašková, gravitační | |
|  Úsek vodovodního řadu - jímací zářez |  Úsek kanalizační přípojky - dešťová, gravitační | |
|  Úsek vodovodní přípojky | |  Vymezené zájmové území |
|  Ochranné pásmo vodního zdroje | | |

Kompletní legenda je k dispozici ZDE.