



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o

Sedláčkova 651
337 01 Rokycany

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
10.8.2023

NAŠE ZNAČKA
PVL-56359/2023/340/Chr
PVL-11401/2023/SP

VYŘIZUJE/ LINKA
V.Chromý/381

DATUM
17.8.2023

Novostavba výjezdové základny ZZS PK Rokycany – vodovod

společné řízení

k.ú. Rokycany, okr. Rokycany, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-11-01-0270-0-00, HGR 6230

ID VÚ povrchových vod: BER_0510 Holoubkovský potok od pramene po ústí do toku Klabava

ID VÚ podzemních vod: 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky

STANOVISKO SPRÁVCE POVODÍ

Žádostí ze dne 10.8.2023 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci ke společnému řízení k záměru „**Novostavba výjezdové základny ZZS PK Rokycany – vodovod**“. Projektovou dokumentaci vypracovali Ing. arch. Eva Macháčková a hlavní inženýr projektu Ing. Petr Pösinger, Ph.D., ČKAIT 0301321, v červenci 2023. Investorem je ZZS PK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň, IČ: 45333009.

Lokalita záměru se nachází v povodí významného vodního toku Holoubkovský potok IDVT 10100257, č.h.p. 1-11-01-0270-0-00, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Projektová dokumentace řeší stavbu vodovodní přípojky pro plánovaný areál ZZS PK v areálu Nemocnice Rokycany.

Vodovodní přípojka bude napojena na pozemku parc.č. 1801/1 na stávající vodovodní řad DN100 u stávající posilovací stanice vody a ukončena bude na pozemku parc.č. 1801/1 vysazením T-kusu se dvěma řadovými šoupaty Š02 a Š03 před vodoměrnou šachtou VŠ pro plánovaný areál ZZS PK. Materiál vodovodní přípojky: potrubí PE 100 RC SDR 17, d 110x6,6 mm o celkové délce 241 m.

Pozemek dotčený stavbou vodovodní přípojky: parc.č. 1801/1, k.ú. Rokycany.

Vzhledem k rozsahu stavby lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových vod ani podzemních vod.



Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.** Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme s uvedeným záměrem „Novostavba výjezdové základny ZZS PK Rokycany – vodovod“ bez připomínek.**

Orientační souřadnice stavby zaměřeny dle výkresové dokumentace:

Začátek vodovodní přípojky: X = 1072153, Y = 806232

Konec vodovodní přípojky: X = 1072071, Y = 806109

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Ing. Jana Ronovská
vedoucí provozního střediska 4