

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5					
NÁZEV ZAKÁZKY					
GYMNÁZIUM LUŽKA PIKA, PLZEŇ, OPAVSKÁ 21 – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/229/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	774/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000848
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10989.html				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Gymnázium Lužka Pika, Plzeň, Opavská 21				
SÍDLO:	Opavská 21, Plzeň, 312 00			IČO:	49778102
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Aleš Janoušek				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Marcela Hrušková				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 30. 1. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Ve výkresu lajnování D.1.1 4. je uvedeno mimo jiné, že v podélném směru hřiště má být osazeno vybavení pro volejbal a basketbal. Lajnování těchto sportů chybí. Bude se lajnovat?

Odpověď zpracovatele PD:

Ano, volejbal bude – uvažovat i lajnování

Dotaz č. 2:

Ve výkresu lajnování D.1.1 4. je popsáno umístění otočného koše na basketbal. Na jaké konstrukci má být otočný koš osazen? (samostatná, na oplocení apod) Jaké má mít koš vyložení?

Zároveň upozorňujeme, že pokud by se konstrukce osazovala na oplocení, navržené sloupky oplocení by mohli být pro osazení této konstrukce nedostatečné.

Odpověď zpracovatele PD:

Konstrukce by byla na samostatný sloupek – jackel 100/100 osazení do základu, vyložení 1450 + k tomu venkovní bas.deska 1200*900 mm + bascetbalový koš + síť

Např. <https://www.dorshop.cz/venkovni-konstrukce-basketbal/streetball-konstrukce--zabudovani-do-zakladu--vys--1450-mm-2/>

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr, objekt SO 01, položka č. 29 je uvedena lavička pro střídání hráčů – typový výrobek. Prosíme o přesnější specifikaci této položky. Jedná se o klasickou lavičku (s opěradlem, bez opěradla)? Nebo má být dodána krytá střídačka se stříškou? Zároveň prosíme i o upřesnění materiálu a povrchové úpravy této lavice/střídačky.

Odpověď zpracovatele PD:

Uvažovala bych např.tento výrobek: https://www.e-sportshop.cz/zala-180-lavicka_z49700/#63334

Dohromady 4 lavičky.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr, objekt SO 04 je mimo jiné i dodávka volejbalového vybavení. Ve výkresu pro lajnování tohoto objektu není volejbal uveden. Bude se lajnovat?

Odpověď zpracovatele PD:

Ano, bude se lajnovat

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr v objektech SO 01 a SO 04 chybí pouzdra sloupu oplocení 76/2mm, délky 720mm.

Odpověď zpracovatele PD:

Doplnit dle počtu sloupků

Dotaz č. 6:

Ve výkresové části chybí detail uchycení sloupku do pouzdra (viz. výkres D.1.6. 3

Odpověď zpracovatele PD:

Bude doložen před realizací

Upozornění:

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **14. 2. 2024 do 10:00 hodin**.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. René Hartman

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace