

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7					
NÁZEV ZAKÁZKY					
GYMNÁZIUM LUŽKA PIKA, PLZEŇ, OPAVSKÁ 21 – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/229/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	796/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000848
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10989.html				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Gymnázium Lužka Pika, Plzeň, Opavská 21				
SÍDLO:	Opavská 21, Plzeň, 312 00			IČO:	49778102
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Aleš Janoušek				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Marcela Hrušková				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 7. 2. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

V rozpočtu je D+M umělý povrch - trvale elastický, odolný proti povětrnostním vlivům, snadný na údržbu. Barevné provedení: cihlově červená, zelená. (Na přání i jiné barvy.) Tento povrch je vodopropustný. Odolává hrotům běžecské obuvi. Splňuje požadavky normy DIN 18035 / 6.

Útlum síly: 37%. Propustnost včetně podkladu: cca 130l/1hod.

Ale to litý jednovrstvý povrch EPDM nesplní a není certifikován na požadavek na odolnost proti běžecské obuvi. Na jednovrstvém povrchu může dojít k vytrhávání povrchu a k celkové degradaci.

Doporučuji dvouvrstvý systém SP (10mm SBR + 3mm EPDM nástřík), tento systém je určený pro běžecské dráhy a splňuje všechny požadavky.

Barevnost povrchu také ovlivní cenu povrchu. Základní barvou je již jen červená, ostatní barvy jsou výrazně dražší.

Odpověď zpracovatele PD:

Povrch bude jednovrstvý – viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Barevnost dle PD.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. René Hartman

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace