

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Berounky, Plzeň

Slovanská alej 2323/36, Plzeň 326 00, tel. +420956955111, Fax: +420, ost55@lesycr.cz, ID DS: e8jcfns

Ing. Daniela Škubalová
Projekční kancelář
U Bachmače 29
326 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZN.
120/2020/Pt ze dne 7.5.2020

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR955/001643/2020

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0019379/2020

DATUM
14.05.2020

VYŘIZUJE
Krupička

TELEFON
956 955 507

GSM
607 503 127

E-MAIL
jiri.krupicka@lesycr.cz

Věc: Hostičkov – Most ev.č. 19838-1 - rekonstrukce
vyjádření k DSP

Předložená dokumentace pro stavební povolení, zpracovatel Ing. Daniela Škubalová – Projekční kancelář, U Bachmače 29, 326 00 Pzeň, IČ 13890450, datum 03/2020, řeší odstranění nevyhovujícího stávajícího mostu (3000 x 2500 mm, přirozené dno) a výstavbu nového mostu přes Podhájský potok v k.ú. Hostičkov a Hanov u Lestkova.

Nový most o jednom poli bude mít NK z prefabrikovaných železobetonových rámců IZM 4/2. Čela a křídla jsou navržena monolitická železobetonová, mostní kužele odlážděné. Koryto potoka v navázání na rámy bude na obou stranách zpevněno těžkým kamenným záhozem. Vnitřní rozměry mostního otvoru jsou 4000 x 2000 mm, most převede Q₁₀₀ s rezervou dle ČSN 73 6201.

Stavebníkem je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Lesy České republiky, s.p., jako určený správce drobných vodních toků, sdělují ve výše uvedené věci následující vyjádření:

Dotčený drobný vodní tok Podhájský potok, IDVT 10278986, ČHP 1-10-01-1530, je ve správě Lesů ČR, s.p. Jedná se o vodní tok v korytě přirozeném. Koryto toku je tvořeno pozemkem p.p.č. 2098 k.ú. Hostičkov – vodní plocha, a p.p.č. 1821 k.ú. Hanov u Lestkova – vodní plocha, oba ve vlastnictví ČR, právo hospodařit Lesy ČR, s.p.

K předložené DSP sdělujeme následující připomínky a požadavky:

1. Na použití pozemků p.č. 2098 k.ú. Hostičkov a p.č. 1821 k.ú. Hanov u Lestkova bude s Lesy ČR, s.p., uzavřena nájemní smlouva po dobu výstavby, následně po dokončení a geometrickém zaměření stavby bude provedeno majetkoprávní vypořádání k dotčeným pozemkům. S žádostí o vypracování příslušných smluv se laskavě obraťte na referenta pro katastr, pana Zdeňka Šaška, tel. 725 257 970, e-mail: zdenek.sasek@lesycr.cz.
2. Pro zachování migrační prostupnosti stavby pro vodní biotu požadujeme ve dně mostního otvoru vytvořit kynetu zajišťující dostatečný sloupec vody (cca 0,20 m) po převážnou část roku, např. přizdřením berem nebo osazením silničních obrubníků při vnitřním okraji mostu, vč. vytvoření šikmého náběhu na protivodní straně mostu pro soustředění průtoků do kynety. Kyneta (popř. stříelka) bude navržena i v kamenném záhozu na obou stranách mostu, přičemž je žádoucí zachovat drsný povrch.

3. Před zahájením stavby bude v korytě toku na vhodném místě pod mostem provedena příprava na osazení normé stěny pro případ úniku závadných látek do povrchových vod.
4. V předložených návrzích povodňového a havarijního plánu bude opraveno spojení na správce toku (PP – kontakt 8, HP – kontakt 12):
Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Plzeň, tel. 956 955 111, 607 503 127.
5. Zahájení prací bude v předstihu nejméně 3 dnů prokazatelně oznámeno správci toků na kontakty uvedené v záhlaví tohoto vyjádření. Správce toků bude přizván ke kontrole dokončeného díla a protokolárnímu převzetí dotčených pozemků uvedených do řádného stavu.



Situace pro stavební řízení bude potvrzena po zapracování požadavku dle bodu 2. tohoto vyjádření a předložení příslušných opravených výkresů správci toku.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky ode dne vydání.

S pozdravem

František Šampalík
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky

Příloha: -
Na vědomí: -

